

3101_003_07 Řečice**Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Mapové podklady předané městem Blatná
- Rozhodnutí Okresního úřadu Strakonice o vypouštění odpadních vod z výustí obecní kanalizace – nepovoluje vypouštění odpad. vod. z výusti V1 a V2 (V1), jelikož se jedná o vypouštění pouze vod povrch. a dešť.

Obec Řečice je místní částí města Blatná a nachází se 2 km severozápadně od tohoto města. Počet trvale bydlících obyvatel je 88. Počet domů pro trvale bydlící obyvatele je 10. Počet rekreačních chalup v obci není znám.

Vodovod

V obci Řečice jsou trvale i přechodně bydlící obyvatelé zásobováni pitnou vodou především z domovních a obecních studní. Množství vody v těchto studních není známo. Kvalita vody ve studních není známa.

U osady se nachází dva rybníky Hajanský a Řečický.

Výhledově by obec Řečice mohla být napojena na vodovodní síť města Blatná (VaK JČ). Jednalo by se o vodovodní řad v délce 1110 m.

Kanalizace

V obci je vybudována jednotná kanalizace. Je provedena z betonových trub o profilu DN 150-300 a má dvě výusti. Kanalizace je v majetku města Blatná. Provozovatelem je město Blatná.

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících jímek nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Blatná.

Dalším řešením likvidace odpadních vod by mohla být varianta uvažující s intenzifikací stávajících jímek – septiků na domovní mikročistírny (např. ČOV

s biokontakty, eventuálně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr). Při navrhování a umisťování domovních mikročistiřen je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány. Odtok z mikročistiřen bude zaústěn do stávající kanalizace.

Stávající kanalizace bude sloužit pouze jako dešťová.