

A. NÁZEV OBCE

Čečelovice		
Kód části obce PRVKÚK	3101_007_00	
Název obce	Čečelovice	
Kód ČISOB	510068	
Číslo ORP	3101	
Název ORP	Blatná	

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Čečelovice se nachází 9 km jihozápadně od města Blatná. Počet trvale bydlících obyvatel je 198. Počet domů pro trvale bydlící obyvatele je 84. Počet rekreačních chalup a chat je v obci 25. Počet rekreatantů v obci je cca 75.

B.2 Demografický vývoj

Čečelovice					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	182	198	228	196	185
přechodně bydlící/rekreatanti	65	75	75	65	65
celkem	247	273	303	261	250

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – podzemní vody (vrty)

C.1 Stávající stav

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu Slivonice – Čečelovice – Záboří. Vodojem s úpravnou vody o objemu 2x50m³ je postaven nad obcí v nadmořské výšce cca 584-586 m n.m. Zdrojem pitné vody pro hromadné zásobování jsou dva nové vrty HV1 a HV2. Rozvod vodovodních řadů po obcích je z materiálu PVC 90 a rPE 63 v délce 6 217 m. Vodovodní řad vedoucí k požární nádrži je délky 287 m z materiálu IPE 90.

Obec realizovala vrt HV-3 o hloubce 80 m na pozemku p.č. 475/1 v k.ú. Čečelovice, který je napojen na vodovod pomocí výtlačného potrubí a připojovacího potrubí.

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Čečelovice.

C.2 Návrhový stav

Dále bude probíhat postupná obnova.

Výhled

Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba).

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – dovoz cisternou

Užitková voda – vodní tok, cisterna

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

D.1 Stávající stav

V obci je vybudována jednotná kanalizace. Převážná většina odpadních vod je předčištěna v septicích a odvedena do kanalizace. Jako recipient je využíván Zhůrecký potok č.h.p. 1-08-01-021. Kanalizace byla v provedena z betonových trub DN 200 – DN 400.

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Čečelovice.

D.2 Návrhový stav

Navrhuje se vybudování ČOV na 200 EO s využitím stávající kanalizace a rozšířením nové kanalizace. Nová kanalizační síť v obci by byla délky cca 338 m profilu DN 300 – DN 400. Recipientem by byl Zhůrecký potok.

Výhled

není