

A. NÁZEV OBCE

Místní část	Zámlyní
Kód části obce PRVKÚK	3101_020_03
Název obce	Předmíř
Kód ČISOB	551627
Číslo ORP	3101
Název ORP	Blatná

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Zámlyní – místní část obce Předmíř se nachází 0,5 km západně od této obce. Počet trvale bydlících obyvatel je 41. Počet rekreatů v obci je cca 12.

B.2 Demografický vývoj

Zámlyní					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	44	41	40	41	41
přechodně bydlící/rekreati	15	12	10	10	10
celkem	59	53	50	51	51

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – napojení na obec Předmíř, podzemní voda (studna, vrty)

C.1 Stávající stav

Místní část je napojena na vodovod Předmíř – Zámlyní. Zdrojem vody jsou 4 studny vrtané a jedna kopaná. Kopaná studna slouží jako sběrná a vybudována byla v roce 1970. Vrtané studny byly uvedeny do provozu v září 1981 a lednu 1986.

Budova úpravny vody je umístěna jihovýchodně od obce ve vzdálenosti cca 400 m, je postavena na pozemku v Předmíři. Úprava vody je zajišťována filtrační stanicí s plovoucí vrstvou 14 m³/hod.

Vodojem je postaven po levé straně silnice Předmíř – Kocelovice.

Vlastníkem vodovodu je obec Předmíř a provozovatelem je společnost ČEVAK a.s.

C.2 Návrhový stav

V navrhovaném období se předpokládá s využíváním stávajícího vodovodu. Dále bude probíhat postupná obnova.

Výhled

Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba).

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – dovoz cisternou, balená pitná voda

Užitková voda – vodní nádrž, cisterna

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

D.1 Stávající stav

V místní části je vybudována jednotná kanalizační síť. 90 % odpadních vod je předčištěováno v septicích a dále odváděno do kanalizace. Zbýlá část odpadních vod je akumulována v bezodtokých jímkách a odvážena na ČOV.

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Předmíř.

D.2 Návrhový stav

Navrhuje se vybudování ČOV Předmíř na 250 EO. Ve výhledu bude vybudována oddílná kanalizační síť s čerpací stanicí o celkové délce cca 850 m a umožněním napojení místní části Zámlyní. Celková délka nových kanalizačních řadů v obci Zámlyní bude cca 0,261 km. Předpokládané náklady 30 mil. Kč bez DPH. Recipientem bude Smolivecký potok.

Kanalizační síť v obci se bude pravidelně obnovovat a podle potřeby rozšiřovat.

Výhled

není