

A. NÁZEV OBCE

Místní část	Klášterec
Kód části obce PRVKÚK	3116_017_06
Název obce	Vimperk
Kód ČISOB	550647
Číslo ORP	3116
Název ORP	Vimperk

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Místní část Klášterec leží 3 km jihozápadně od Vimperka a žije zde 31 trvale hlášených obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

Klášterec					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	26	31	31	0	0
přechodně bydlící/rekreanti	4	8	8	0	0
celkem	30	39	39	0	0

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – individuálně (studny/vrty)

C.1 Stávající stav

Místní část byla původně zásobována individuálně. V době činnosti státního statku Vimperk byl vybudován neveřejný vodovod z ocelových trub DN 50, který přiváděl vodu ze studně do objektu kravína. K vodovodu se nepodařilo dohledat žádnou dokumentaci ani dokumenty prokazující vlastnictví či příslušná vodoprávní povolení. Postupně se na toto potrubí před rokem 1990 zřejmě napojily další objekty. V letech 1998 – 2000 se předpokládalo, že vodovodní řady jsou ve vlastnictví města Vimperk a vodní zdroj je v cizím vlastnictví. Vzhledem k nedořešenému vlastnictví a nevyhovující kvalitě vody (z důvodu pastvy dobytka v okolí zdroje) docházelo k postupnému odpojování jednotlivých nemovitostí a budování vlastních vrtů u jednotlivých nemovitostí. V posledních letech dochází vlivem sucha ke snižování vydatnosti individuálních zdrojů a k nedostatku vody. V místní části není zdroj požární vody.

C.2 Návrhový stav

Město má zpracovanou PD týkající se připojení m.č. Klášterec na vodní zdroj Lipka a vybudování vodovodu v celkové délce cca 2 171,14 m z PE 90. V místní části Lipka je vybudován vodovod s ÚV a VDJ o kapacitě 60 m³. Zdrojem vody je řeka Volyňka. Předpokládané náklady 6 000 000,00 mil. Kč bez DPH.

Výhled

Není

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – cisterna, balená pitná voda

Užitková voda – vodní tok, vodní nádrž

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

D.1 Stávající stav

V místní části není vybudována jednotná kanalizace. Odpadní vody z domácností jsou zachycovány do bezodtokových jímek, odkud se vyváží na ČOV ve Vimperku, dovozná vzdálenost je 3 km.

D.2 Návrhový stav

V místní části Klášterec se předpokládá vybudovat kanalizaci. Ta bude svedena do nové ČOV Klášterec, umístěné severozápadně od obce. Rozvody po obci budou z PVC DN 300 v délce 0,535 km. Do nové ČOV budou svedeny i odpadní vody z části Solná Lhota. Kapacita nové ČOV je 100 EO.

Výhled

není