

A. NÁZEV OBCE

Místní část	Trhonín
Kód části obce PRVKÚK	3116_014_04
Název obce	Svatá Maří
Kód ČISOB	550558
Číslo ORP	3116
Název ORP	Vimperk

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Místní část Trhonín leží 3 km východně od Vimperka a 12 km jižně od Volyně a je zde trvale hlášeno 74 obyvatel. Obec je i rekreačně využívána.

B.2 Demografický vývoj

Trhonín					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	63	74	85	80	0
přechodně bydlící/rekreanti	10	15	15	10	0
celkem	73	89	100	90	0

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – podzemní voda (napojení na vodovod Svata Maří (studny a zářezy)

C.1 Stávající stav

Místní část Trhonín je napojena na vodovod pro veřejnou potřebu (horní část) přívodním potrubím z VDJ Svata Maří. V dolní části Trhonína je zachován vodojem o objemu 20 m³ pro nouzové zásobování pitnou vodou. Rok uvedení vodojemu a vodovodu do provozu je 1982. Přívod vody do sídla je proveden z plastového potrubí DN 80.

Vlastníkem vodovodu je obec Svata Maří a provozovatelem je společnost Obecní lesy Svata Maří.

C.2 Návrhový stav

Bude probíhat postupná obnova, případně zvýšení dimenze potrubí. Předpokládané náklady cca 3 mil. Kč

Výhled

Bude probíhat postupné rozšiřování vodovodu dle ÚP (nová zástavba). Výhledově se uvažuje o posílení z nových vodních zdrojů a následně vybudování přívaděčů od těchto vodních zdrojů.

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – cisterny z okolních místních částí

Užitková voda – VDJ v dolní části Trhonína, požární nádrž

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

D.1 Stávající stav

Místní část Trhonín nemá vybudovanou kanalizaci. Objekty jsou napojeny na vlastní jímky, které jsou vyváženy na ČOV.

D.2 Návrhový stav

Ve výhledu je možné napojit obec na stávající kanalizaci ve Svaté Měří. Rozvod po obci bude z PVC DN 300 a voda bude čerpána z ČS Trhonín do stávající sítě obce Svatá Měří. Celková délka plánovaných kanalizačních řadů je cca 1,036 km. Předpokládané náklady na vybudování kanalizace cca 15 mil. Kč a přečerpávací stanice 5 mil. Kč.

Alternativně bude čištění odpadních vod řešeno instalací DČOV nebo vícekomorovým septikem doplněný o zemní filtr (pokud bude vybudování kanalizace pro obec finančně nedostupné).

Výhled

není