



208/08



KRAJSKÝ ÚŘAD – JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 705, fax: 386 359 070
e-mail: studlarz@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 6. 6. 2008 (4)

KRAJSKÝ ÚŘAD – JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

dne 11. 6. 08 podpis

V Českých Budějovicích dne 16. května 2008

Čj.: KUJCK 12417/2008 OZZL/4/Sd

Vyřizuje: Ing. Zdeněk Študlar

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, jako správní orgán ochrany ovzduší věcně a místně příslušný podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 48 odst. 1 písm. r) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

povoluje

právníkům osobě: CARTHAMUS a.s., Sokolovská 84/366, 186 00 Praha 8, IČ: 27062970 (dále jen provozovatel), vydání souboru technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření (dále jen „provozní řád“) vypracovaného k zajištění provozu zdroje znečišťování ovzduší: „CARTHAMUS a.s. - provoz Energoblok Domoradice“, podle ustanovení § 17 odst. 2 písm. g) zákona o ochraně ovzduší.

I. Charakteristika zdroje

Provozovna: CARTHAMUS a.s. - provoz Energoblok Domoradice, Přísečná 68, 381 01 Český Krumlov

Identifikační číslo provozovny (IČP): 736140171.

Charakteristika zdroje:

- Zdroj tepla pro systém centrálního zásobování teplem města Český Krumlov, celkový instalovaný tepelný výkon 29,6 MW, celkový příkon v palivu 37,0 MW. Teplonosné médium: sytá pára 1,2 MPa, 220°C.
- Kotel K3: hnědouhelný parní kotel DUKLA FLUID D-25, r.v. 1985, jmenovitý výkon 11,1 MW (15 t/h), příkon v palivu 13,9 MW.
- Kotel K4: hnědouhelný parní kotel DUKLA FLUID D-25, r.v. 1985, jmenovitý výkon 18,5 MW (25 t/h), příkon v palivu 23,1 MW.
- Palivo: hnědé uhlí ps3 Severočeské doly, a.s., důl Bílina, granulometrie 0-30 mm, průměrná výhřevnost 12,5 MJ/kg, obsah síry 0,82%, předpokládaná roční spotřeba 15 000 až 19 000 t.
- Odsiřovací aditivum: dolomitický vápenec (druh 4, tř. VIII, zrnitost 0-1 mm), složení: CaCO₃+MgCO₃ 85-93%, SiO₂ 7-15%, dodavatel: HASIT a.s., Velké Hydčice. Přídavky do paliva v hmotnostním poměru 8%.

Kategorizace a zařazení zdroje:

- Velký zdroj znečišťování ovzduší - stacionární spalovací zdroj dle § 4 odst. 5 písm. b) zákona o ochraně ovzduší.

Zařízení ke snižování emisí:

- Kotel K3: elektrofiltr EKG 1-12-6-5-3-250-3, 5-1, ZVVZ a.s., Milevsko, účinnost 99,9%, r.v. 1993.
- Kotel K4: elektrofiltr EKG 1-12-6-5-3-250-3, 5-1, ZVVZ a.s., Milevsko, účinnost 99,9%, r.v. 1993.
- Systém odsiřování - dávkování mletého dolomitického vápence do paliva v hmotnostním poměru 8%.

Vypouštění odpadních plynů:

- Společný komín - výška 110 m, průměr (vnitřek horní) 2,2 m.

II. Charakteristika provozního řádu

Název: Soubor technickoprovozních parametrů a technicko-organizačních opatření,
Provoz: Energoblok Domoradice, Přísečná 68, 381 01 Český Krumlov
Počet stran: 23 (vč. příloh)
Počet příloh: 3
Vypracoval: CARTHAMUS a.s., Sokolovská 84/366, 186 00 Praha 8, IČ: 27062970
Vydání: 25.4.2008

Odůvodnění

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, obdržel dne 28.4.2008 žádost právnické osoby: CARTHAMUS a.s., Sokolovská 84/366, 186 00 Praha 8, IČ: 27062970, o schválení provozního řádu pro velký zdroj znečišťování ovzduší: CARTHAMUS a.s. - provoz Energoblok Domoradice, Přísečná 68, 381 01 Český Krumlov, IČP: 736140171. Jako příloha žádosti byl předložen návrh provozního řádu v 1 vyhotovení. Dnem podání žádosti místně a věcně příslušnému správnímu orgánu /KÚ-JčK/ bylo zahájeno správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost a předložený provozní řád splňovaly požadované náležitosti podle § 17 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 10 k vyhlášce č. 356/2002 Sb. Proto v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 písm. k) zákona o ochraně ovzduší požádal krajský úřad dopisem čj. KUJCK 12417/2008 OZZL/2/Sd ze dne 28.4.2008 o vyjádření Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP). ČIŽP dopisem zn. ČIŽP/42/OOO/0808989.001/08/CHJ, doručeným dne 15.5.2008 sdělila, že je předložený provozní řád zpracován v souladu s přílohou č. 10 vyhlášky č. 356/2002 Sb.

Povinnost vypracovat provozní řád, který je po schválení orgánem ochrany ovzduší pro provozovatele závazný, vyplývá z ustanovení § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší. Podmínky provozování zdroje jsou dány příslušnými povoleními k provozu zdroje a vyplývají z právních předpisů na úseku ochrany ovzduší.

Krajský úřad - Jihočeský kraj jako příslušný orgán státní správy v přenesené působnosti posoudil předložené dokumenty dle příslušných právních norem a dle § 17 odst. 2 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb. a rozhodl jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy II v Českých Budějovicích, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, podáním učiněným u Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví.



Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí
zemědělství a lesnictví

Obdrží účastník řízení (na doručenkou) s přílohou:

CARTHAMUS a.s., Sokolovská 84/366, 186 00 Praha 8

Na doručovací adresu: CARTHAMUS a.s., Energoblok Domoradice, Přísečná 68, 381 01 Č. Krumlov

Příloha: 1 x provozní řád - zpět

Na vědomí s přílohou – po nabytí právní moci:

Česká inspekce životního prostředí, Dr. Stejskala 6, 370 21 České Budějovice

Příloha: 1 x kopie provozního řádu