

## 3101\_002\_01 Dobšice

### Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Vybrané údaje z provozní evidence ČEVAK, a.s. (2010)

Obec Dobšice je místní částí obce Bezdědovice a nachází se 3 km severně od města Blatná. Počet trvale bydlících obyvatel je 35. Počet domů pro trvale bydlící obyvatele je 14. Počet rekreačních chalup je v obci 15. Počet rekreantů v obci je cca 30.

### Vodovod

V obci Dobšice jsou trvale i přechodně bydlící obyvatelé zásobováni pitnou vodou především z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné z části. V období sucha, u 1/5 studní není množství vody dostatečné. Kvalita vody ve studních je dobrá. Po povodních musela být 1/3 studní vyčištěna, kvalita vody byla přechodně špatná.

V osadě se nachází dva rybníky.

\*\*\*\*\*

Výhledově, okolo roku 2010 -2015 obec předpokládá s výstavbou vodovodu. Obec by se napojila na vodovodní síť v obci Bezdědovice na vodojem 2x250m<sup>3</sup> pro město Blatnou. Zdrojem pro vodojem je Vodárenská soustava Jižní Čechy. Celková délka vodovodní sítě bude asi 1.350 m z materiálu IPE ve světlostech DN 100-50. Vzhledem k situování vodojemu je možné uvažovat s gravitačním napojením.

### Kanalizace

Obec Dobšice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Část objektů má zřízeny domovní septiky s přepadem do podmoků.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče, která ústí do Silnického rybníka.

\*\*\*\*\*

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících jímek nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. Výhledově budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Blatná. (Případné vybudování kanalizace by bylo s gravitačním napojením na ČOV Bezdědovice – délka kanalizace by byla 1780m.)