

3101_016_01 Zahorčice**Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Územní plán obce Lnáře – z května 2002

Obec Zahorčice je místní částí obce Lnáře a nachází se 1,5 km severně od této obce. Počet trvale bydlících obyvatel je 91. Počet domů pro trvale bydlící obyvatele je 30. Počet rekreačních chalup a chat je v obci 19. Počet rekreatantů v obci je cca 73.

Vodovod

V sídle Zahorčice není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Trvale i přechodně bydlící obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou především z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních není známa.

V osadě je umístěna požární nádrž a rybník.

Výhledově obec předpokládá s vybudováním vodovodu. Nový vodovod by byl délky cca 1,310 km z materiálu IPE 90 a byl by napojen na vodovodní síť Lnářů. (Po obnově vodního zdroje a přívodního řadu do obce Lnáře.)

Kanalizace

Majitelem a provozovatelem kanalizace je obec Lnáře. V Zahorčicích jsou vybudovány úseky jednotné kanalizace a podpovrchového odvodnění, které odvádějí do místní vodoteče splaškové a dešťové, částečně i povrchové tekoucí vody.

Kanalizace je vybudována na části území Zahorčic a její délka je 0,73 km. Kanalizace je vyústěna na jižním okraji zástavby do místní vodoteče. Vodoteč pokračuje neupraveným korytem do Veského rybníka. Stávající kanalizační síť není opatřena revizními šachtami, vpustě jsou bez záchytných košů. Kanalizace je převážně z betonových trub a kameninových trub. Splaškové vody jsou čištěny provizorně v žumpách a septicích.

Obec má povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z volné výusti místní části Zahorčice u Lnář, obec Lnáře č.2 do drobného vodního toku Zahorčického potoka v k.ú. Zahorčice u Lnář na dobu do 31.12.2017.

Výhledově obec Lnáře předpokládá s vybudováním nové centrální ČOV dle generelu kanalizace (Hydroprojekt 2002). V ČOV budou čištěny splaškové a odpadní vody z celé zástavby Lnářů a Zahorčic. Kapacita ČOV bude 1600 EO. Umístění centrální ČOV je navrženo na východním okraji zástavby Lnářů, na levém břehu Zámeckého rybníka, na parcelách č.p. 389, 388/1. V rámci vybudování nové ČOV budou v obci umístěny dvě (3-celkem) nové přečerpávací stanice a stávající kanalizační bude nově vybudována z 90%.

Nová kanalizační síť v Zahorčicích bude délky cca 1,659 km. (Nová kanalizační síť v Lnářích bude délky cca 8,258 km.)