

3101_003_04 Hněvkov**Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Mapové podklady předané městem Blatná
- Podklady předané městem Blatná z prosince 1993
- Rozhodnutí Okresního úřadu Strakonice o vypouštění odpadních vod z výustí obecní kanalizace
- Dokumentace k územnímu řízení: Odkanalizování obce Hněvkov (11/2000) , projektant Karel Sladký – projekční a montážní kancelář, adresa gen. Tesaříka 162, Příbram, tel. 0306/627468

Obec Hněvkov je místní částí města Blatná a nachází se 3,5 km jihovýchodně od tohoto města. Počet trvale bydlících obyvatel je 63. Počet domů pro trvale bydlící obyvatele je 24. Počet rekreačních chalup v obci není znám.

Vodovod

V obci Hněvkov jsou trvale i přechodně bydlící obyvatelé zásobováni pitnou vodou především z domovních studní. Stávající domovní studně v zástavbě jsou různě hluboké (od 4m do 12m), mají různou kapacitu a kvalitu vody. Ve většině studní kvalita vody plně neodpovídá vyhlášce 376/00 Sb. pro pitnou vodu (zvýšený obsah železa, dusičnany, bakterie).

V osadě je umístěn rybník.

Vzhledem k vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu pitné vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 376/2000 Sb. – Pitná voda, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Výhledově, jako s druhou variantou se uvažuje o zásobování obyvatel pitnou vodou z nového vodního zdroje. Nejjednodušší variantou by bylo napojení obce na přírodní řad do Blatné - vodárenskou soustavu JČ. (Blatná byla napojena (srpen 2004) na vodárenskou soustavu JČ (Římov)). Přírodní a rozvodný řad po obci bude proveden z DN 80 – 50 (např. IPE 90, IPE 63) v délce 2,840 km.

Kanalizace

V obci je vybudována kanalizace pouze pro část zástavby. Pro odvedení vod slouží úseky podpovrchového odvodnění a příkopy podél komunikací. Kanalizace je z převážné většiny z betonových trub o profilu DN 300 až DN 600. Do kanalizace jsou svedeny kromě dešťových a povrchových vod i splaškové vody ze zástavby.

Kanalizační stoky jsou zaústěny do Hněvkovského potoka, který vtéká do Buzického rybníka a řeky Lomnice. Část splaškových vod je čištěna v septicích, část splaškových vod je vypouštěna bez čištění.

Obec Hněvkov má rozhodnutí o vypouštění odpadních vod do vod povrchových z kanalizační výusti osady Hněvkov do Hněvkovského potoka, č.h.p. 1-08-04-020-02-P, s platností do 31.12.2017.

Kanalizace je v majetku města Blatná.

V projektové dokumentaci „Odkanalizování obce Hněvkov“ je ve výhledu uvažováno s vybudováním nové splaškové kanalizace a ČOV na 75 EO tak, aby bylo možno napojit většinu domů na tuto kanalizaci. Nová kanalizace bude z materiálu PVC DN 300, délky 1450 m. Stávající kanalizace bude využita jako dešťová.

Spádové podmínky obce jsou takové, že dovolují odkanalizování celé obce na jedno místo, kde bude osazen druhý stupeň čištění, čistírna odpadních vod. Prvním stupněm čištění (dle projektové dokumentace) by měly být septiky u jednotlivých nemovitostí. Druhým stupněm bude ČOV, která splaškové vody vyčistí tak, aby vypouštěné vody odpovídaly ukazatelům přípustného znečištění dle nařízení vlády č. 82/1999. Na kanalizace bude napojeno 75 (současnost + výhled) obyvatel.

Na ČOV musí být zajištěn minimální denní přítok odpadních vod daný technologií a parametry vybrané ČOV.

S ohledem na velikost této místní části se variantně uvažuje pouze o nutnosti zajištění rekonstrukce stávajících jímek nebo výstavbě nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Blatná.