

3102_017_08 Záblatíčko

Podklady

- Nebyl dodán dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod.
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Záblatíčko (397.00 - 416.00 m n.m.) je místní částí obce Dříteň a nachází cca 5 km západně od ní. V obci je trvale hlášeno 80 obyvatel.

Vodovod

Obec Záblatíčko je napojena na vodárenskou soustavu Římov, řad Hlavatce - Zdobá, přes vodojem Záblatí 100 m³ (432.00/429.00) s AT stanicí. Vodovod byl vybudován r. 1994. Přívodní řad ze Záblatíčka po Radomilice je dlouhý 841 m. Rozvodné řady jsou z PE DN 90 a 110 délky 868 m. V obci je 38 ks vodovodních přípojek o celkové délce 800 m.

V obci není zdroj požární vody, v blízkosti obce se nachází dvě malé vodní nádrže a Radomilický potok.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s. vlastníkem je obec Dříteň.

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Kromě běžné údržby a oprav se neuvažuje s žádnou významnou investicí. Vzhledem k předpokládanému nárůstu připojených obyvatel na vodovod je navrženo rozšíření rozvodné vodovodní sítě.

Kanalizace

Obec nemá splaškovou kanalizaci.

Obec má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci celk. délce 1000 m, na kterou je napojena po předčištění v septicích většina obyvatel obce.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů a struh do místní vodoteče

Plánuje se výstavba budoucí ČOV na jižním okraji Záblatíčka. Jedná se o nezastavenou část. Nejbližší zástavba se nachází 130 m od budoucí ČOV. Umístěna je na trase kanalizace jdoucí z obce a v blízkosti recipientu.

ČOV je navržena 125 EO. Toto mírné předimenzování je navrženo i s ohledem na možný budoucí vývoj obce.

Kvůli výškovým poměrům v dané lokalitě bude stavba napojena na el. energii, která bude využívána k přečerpávání předčištěné vody do dočišťovacího rybníčku. El. energie bude využívána i pro drobnou mechanizaci pro obsluhu ČOV.