

## A. NÁZEV OBCE

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Místní část           | <b>Sedlo</b>     |
| Kód části obce PRVKÚK | 3102_036_02      |
| Název obce            | Komařice         |
| Kód ČISOB             | 535877           |
| Číslo ORP             | 3102             |
| Název ORP             | České Budějovice |

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Sedlo (466,00 – 500,00) je místní částí obce Komařice a nachází se cca 2 km jižně od ní. V místní části je trvale hlášeno 47 obyvatel.

Místní část se nachází v OPVZ – Sedlo podzemní.

### B.2 Demografický vývoj

| Sedlo                       |                |          |          |                            |            |
|-----------------------------|----------------|----------|----------|----------------------------|------------|
| obyvatelé                   | počet obyvatel |          |          | počet připojených obyvatel |            |
|                             | rok 2015       | rok 2020 | rok 2025 | vodovod                    | kanalizace |
| trvale bydlící              | 30             | 46       | 60       | 0                          | 0          |
| přechodně bydlící/rekreanti | 33             | 33       | 33       | 0                          | 0          |
| celkem                      | 63             | 79       | 93       | 0                          | 0          |

## C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – individuálně (studna)

### C.1 Stávající stav

Místní část Sedlo není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu. Obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé studny.

Zdrojem požární vody je požární nádrž.

### C.2 Návrhový stav

Obec si nechala v roce 2019 zpracovat novou studii řešící ve dvou variantách zásobování vodou obce Komařice a místních částí Pašinovice, Sedlo a Stradov. Tato studie ukazuje kromě cesty vlastních zdrojů také možnost napojení plánovaného vodovodu na VSJČ. Obec se rozhodla pro variantu napojení na VSJČ. V první etapě se vybuduje přívodní řad DN 80 v délce cca 4,4 km z Branišovic do Komařic přes m.č. Pašinovice. V druhé etapě by se později dle finančních možností obce zřizoval také přívodní řad DN 80 do m.č. Sedlo v délce cca 2,3 km a rozvodné řady DN 80 v celkové délce cca 0,9 km. Předběžná cena přívodního řadu je 5,31 mil. Kč bez DPH, rozvodných řadů v místní části Sedlo je 3,08 mil. Kč bez DPH.

**Výhled**  
není

### C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – dovoz cisternou, balená pitná voda

Užitková voda - cisterna

## **D. KANALIZACE**

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

### **D.1 Stávající stav**

Místní část nemá vybudovanou kanalizaci.

Odpadní vody od všech obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

### **D.2 Návrhový stav**

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících jímek nebo bude čištění řešeno instalací DČOV či vícekomorovým septikem doplněný o zemní filtr u jednotlivých nemovitostí. Při navrhování a umisťování DČOV či septiků je potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány.

### **Výhled**

není