

3102_079_01 Dehtáře

Podklady

- Nebyl dodán dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice - Hydroprojekt, listopad 1997

Obec Dehtáře (400.00 – 416.00) je místní částí obce Žabovřesky a nachází se cca 2 km severozápadně od ní. V obci je trvale hlášeno 42 obyvatel. Obec předpokládá do budoucna nárůst počtu obyvatel (max. 90 obyvatel v budoucnu).

Vodovod

Obec Dehtáře je napojena na vodárenskou soustavu Římov z řady Včelná-Hlavatce z vodojemu Včelná 36 000 m³ (462.00/457.00). Vodovodní řady jsou z IPE 110 v celkové délce cca 900 m. V obci je 19 vodovodních přípojek.

Dále je v obci vybudován soukromý vodovod v délce cca 700 m k chatové osadě ležící na severním okraji obce.

V místní části slouží jako zdroj požární vody požární nádrž, Dehtáře leží na východním břehu rybníka Dehtář.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

Systém zásobování pitnou vodou je vyhovující, kromě běžné údržby a oprav se neuvažuje s žádnou významnou investicí. Rekreatanti budou nadále využívat k zásobování pitnou vodou individuální zdroje.

Kanalizace

Obec má vybudovanou jednotnou kanalizaci v délce cca 250 m, na kterou je po předčištění v septicích napojeno 100 % obyvatel. Je vybudována převážně z betonových trub, v různých časových údobích, místy mělce uložená, nedostatečně těsněná a svým provedením nevyhovující současným normám.

Kanalizace je zaústěna do Dehtářského potoka.

Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s..

Podle územního plánu obce je navržena nová ČOV s kapacitou 100 EO a kompletně nová splašková kanalizační síť o celkové délce 600 m DN 300.

Po vybudování ČOV a kanalizace bude stávající kanalizace nadále využívána jen pro odvod dešťových vod.