

3102_059_01 Lékařova Lhota

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice - Hydroprojekt, listopad 1997

Obec Lékařova Lhota (396.00 – 417.00) je místní částí obce Sedlec a nachází se cca 2 km severozápadně od ní. V obci je trvale hlášeno 55 obyvatel. Obec předpokládá do budoucna nárůst počtu obyvatel.

Vodovod

Obec Lékařova Lhota je napojena na vodárenskou soustavu Římov z řadu z vodojemu Včelná 36 000 m³ (462.00/457.00). Na vodovod pro veřejnou potřebu je napojeno 61 % obyvatel. Obyvatelé nenapojení na vodovod jsou zásobováni pitnou vodou z domovních studní. Množství vody ve studních a její kvalita není známa.

Zásobní řad je z IPE 225, rozvodné řady v místní části jsou z IPE 110 délky cca 700 m. V obci je 18 vodovodních přípojek.

V místní části není přírodní zdroj požární vody. Místní částí protéká Soudný potok, na vodovodu jsou osazeny hydranty.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s., jeho vlastníkem je obec Sedlec.

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Je navrženo rozšíření vodovodu do oblasti plánované zástavby v délce cca 700 m DN 80 – 100.

Kanalizace

Odpadní vody od 100 % obyvatel obce jsou napojeny na jednotnou kanalizační síť, která je zaústěna do centrální ČOV. Výstavba kanalizace a ČOV byla dokončena v roce 2005. Část dešťových vod je odváděna původními stokami jednotné kanalizace do recipientu.

Provozovatelem kanalizace ČEVAK a.s., vlastníkem je obec Sedlec.

Kapacita a stav kanalizace a ČOV je vyhovující, v nejbližším období se nepředpokládají další významné investice.