

## 3102\_072\_03 Slavče u Vrábče

### Podklady

- Nebyl dodán Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod.
- Studie k dosažení limitů z 06/95.
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice - Hydroprojekt, listopad 1997
- Povolení k nadlimitnímu vypouštění odpadních vod (č.j. 2334/1/93/Ná)
- podklady od ČEVAK, a.s. (r. 2016)

Obec Slavče u Vrábče (512.00 – 554.00) je místní částí obce Vrábče a nachází se cca 3 km jihozápadně od ní. V obci je trvale hlášeno 81 obyvatel.

### Vodovod

Obec Slavče u Vrábče má vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Zdrojem vodovodu je vrt a studna. Zdroje jsou majetkem obce.

Voda ze zdrojů natéká do vodojemu (přerušovací komora) Slavče u Vrábče 30 m<sup>3</sup> a odtud gravitačně do obce. Zásobní řad do obce je PE 110, délky 650 m.

Rozvodné řady jsou z PE a eternitu, v celkové délce cca 800 m.

Zdrojem požární vody je požární nádrž.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

\*\*\*\*\*

Je třeba vyřešit majetkové otázky ohledně zdrojů, navrhuje se obnova rozvodných řadů z eternitu. Předpokládá se rozšíření vodovodní sítě v oblastech nové zástavby.

### Kanalizace

Obec má kanalizaci o celkové délce cca 1,15 km.

Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s.

\*\*\*\*\*

Protože nejsou a ani nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje, navrhuje se řešit problematiku likvidace odpadních vod rekonstrukcí stávajících, případně výstavbou nových vícekomorových septiků doplněných o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní. Dále je navržena rekonstrukce akumulčních jímek a výstavba domovních mikročistíren a obnova stávající kanalizační sítě. Další možností čištění odpadních vod je výstavba samostatné ČOV nebo vybudování kanalizačního výtlaku s čerpací stanicí odpadních vod a dopravování odpadních vod na ČOV Vrábče – zastávka.

Předpokládá se postupná obnova kanalizace a rozšíření kanalizační sítě v oblastech nové zástavby.