

3102_017_05 Strachovice

Podklady

- Nebyl dodán dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod.
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Strachovice (407.00 - 413.00 m n.m.) je místní částí obce Dříteň a nachází cca 3 km severozápadně od ní. V obci je trvale hlášeno 57 obyvatel.

Vodovod

Strachovice jakožto místní část obce Dříteň je napojena na vodovod Zliv - Olešník - Purkarec z vodojemu Dříteň 2 x 250 m³ (470.87/467.57).

Proběhla výstavbou přívodního vodovodního řadu pro zásobení místních částí obce Dříteň – osady Strachovice i s napojením osady Bílá Hůrka. Osady Strachovice a Bílá Hůrka jsou napojeny na stávající vodovodní řad.

Rozvodné řady jsou v dimenzích DN 50 – DN 110 o celkové délce cca 1 093 m. V obci je 24 ks vodovodních přípojek o celkové délce cca 400 m.

Zdrojem požární vody v obci je požární nádrž.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s., vlastníkem je obec Dříteň.

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Vzhledem k předpokládanému nárůstu připojených obyvatel na vodovod je navrženo rozšíření rozvodné vodovodní sítě.

Kanalizace

Obec nemá splaškovou kanalizaci.

Obec má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci, na kterou je po předčištění v septicích napojeno 90 % obyvatel. Je vybudována převážně z betonových trub, v různých časových údobích. Svým provedením je nevyhovující současným normám. Délka kanalizace je cca 800 m.

S ohledem na velikost obce a vzhledem k tomu, že k zásobování obce pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje, není investičně a provozně výhodné budovat v obci

čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nutné zajistit v obci rekonstrukci všech stávajících septiků na akumulární jímky případně výstavbu nových akumulárních jímek pro zachycování odpadních vod.

V cílovém roce 2010 se předpokládá, že veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod Dříteň.