

A. NÁZEV OBCE

Místní část	Hrutov
Kód části obce PRVKÚK	3102_042_06
Název obce	Lišov
Kód ČISOB	544779
Číslo ORP	3102
Název ORP	České Budějovice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Hrutov (474,00 – 495,00) je místní částí města Lišov a nachází se cca 3 km severně od ní. V místní části je trvale hlášeno 37 obyvatel a do budoucna se předpokládá mírný nárůst počtu obyvatel. Hrutov se nachází v CHOPAV Třeboňská pánev a v Třeboňské pánvi – střed, která je součástí vodohospodářsky významného komplexu jihočeských pánví s významnými zásobami podzemních vod.

B.2 Demografický vývoj

Hrutov					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	31	37	41	0	0
přechodně bydlící/rekreanti	9	11	11	0	0
celkem	40	48	52	0	0

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – individuálně (studna)

C.1 Stávající stav

Místní část Hrutov není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu. Obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé studny. Množství vody ve studních je dostatečné, kvalita vody není známa. V obci není přírodní zdroj požární vody.

C.2 Návrhový stav

Předpokládá se vybudovat vodovod, který bude napojen na vodovodní síť města Lišov. Lišov je napojen na vodovod Úsilné – Lišov – Hůry a poté z VDJ umístěného západně od města Lišov. Vzhledem k umístění místní části Hrutov je navrženo přírodní vodovodní potrubí pokračující z budoucí vodovodní sítě místní části Levín. Přírodní řad bude napojen u bezejmenné vodní nádrže a poté bude pokračovat podél lesní cesty až do m.č. Hrutov, kde bude zřízen rozvodný vodovodní řad PE 63 o celkové délce cca 0,85 km. Předpokládané náklady 6,602 mil. Kč.

Výhled

není

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – dovoz cisternou, balená pitná voda

Užitková voda – vodní nádrž, cisterna

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

D.1 Stávající stav

Obec nemá kanalizaci.

Odpadní vody od všech obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

D.2 Návrhový stav

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících jímek nebo bude čištění řešeno instalací DČOV či vícekomorovým septikem doplněný o zemní filtr u jednotlivých nemovitostí. Při navrhování a umisťování DČOV či septiků je potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány.

Veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Lišov.

Výhled

není