

A. NÁZEV OBCE

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Místní část | Krasejovka |
| Kód části obce PRVKÚK | 3102_035_04 |
| Název obce | Kamenný Újezd |
| Kód ČISOB | 544663 |
| Číslo ORP | 3102 |
| Název ORP | České Budějovice |

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Krasejovka (540,00 – 574,00) – místní část obce Kamenný Újezd. Nachází se cca 4 km jižně od ní a je zde trvale hlášeno 139 obyvatel. Obec předpokládá mírný nárůst počtu obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

| Krasejovka | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------|----------|----------------------------|------------|
| obyvatelé | počet obyvatel | | | počet připojených obyvatel | |
| | rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod | kanalizace |
| trvale bydlící | 129 | 139 | 145 | 139 | 130 |
| přechodně bydlící/rekreanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| celkem | 129 | 139 | 145 | 139 | 130 |

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – VSJČ

C.1 Stávající stav

Místní část Krasejovka má vybudován vodovod pro veřejnou potřebu.

Místní část je napojena na vodárenskou soustavu Římov, řad ČS Bukovec – VDJ Netřebice. V místní části je umístěn vodojem o objemu 40 m³.

Zdrojem požární vody je návesní rybník

Vlastníkem vodovodu je obec Kamenný Újezd a provozovatelem je společnost ČEVAK a.s.

C.2 Návrhový stav

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Je nutné provést technické řešení vedoucí ke zlepšení kvality vody ve zdroji – rekonstrukci zdroje a intenzifikaci úpravy vody. Obec má již vypracovaný projekt.

Dále je nutno provést celkovou rekonstrukci vodovodní sítě a VDJ.

Výhled

Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba).

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – dovoz cisternou

Užitková voda – vodní nádrž, cisterna

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – ano, 150 EO (zkušební provoz)

D.1 Stávající stav

Obec má vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, která byla vybudována v 70. a 80. letech minulého století. Převážná část kanalizace je z betonových rour

V roce 2020 byl dokončen kanalizační přivaděč a nová mechanicko-biologická ČOV na 150 EO. ČOV je nyní ve zkušebním provozu. Stávající kanalizace byla na dvou místech podchycena novým kanalizačním sběračem vedeným od vodní nádrže na návsi až k ČOV v délce cca 0,85 km (DN 250, 300). Před ČOV byla vybudována OK pro odlehčení dešťových průtoků. ČOV je zrealizována jako železobetonová nádrž zakrytá nadzemním objektem. Podzemní část tvoří železobetonové čistírenské nádrže – aktivační, dosazovací a kalová. V nadzemní části je umístěna dmychárna s rozvodnou. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

Vlastníkem kanalizace je obec Kamenný Újezd a provozovatelem je společnost ČEVAK a.s.

D.2 Návrhový stav

Je navrženo vybudovat kompletně novou splaškovou kanalizaci o celkové délce cca 800 m DN 300 – 400. Stávající kanalizace bude využívána jen pro odvod dešťových vod.

Výhled

Uvažuje se s postupným rozšiřováním kanalizace dle ÚP (nová zástavba).