

A. NÁZEV OBCE

Boletice, Třebovice	
Kód části obce PRVKÚK	3103_002_00
Název obce	Boletice
Kód ČISOB	545422
Číslo ORP	3103
Název ORP	Český Krumlov

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Boletice (620,00 – 580,00 m n.m.) se nachází cca 8 km severozápadně od města Český Krumlov.

B.2 Demografický vývoj

Boletice, Třebovice					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící					
přechodně bydlící					
celkem					

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – podzemní voda (studny)

C.1 Stávající stav

Obec Boletice je zásobována pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu ve správě Ministerstva obrany ČR PS 0209 Český Krumlov. Vydatnost zdrojů (4 studny) severovýchodně od obce je 4,0 l/s, délka vodovodní sítě DN 100 je 3,0 km, DN 80 1,0 km. Voda ze zdrojů je čerpána čerpací stanicí do vodojem 250 m³ řadem DN 80 délky 550 m.

Z vodojemu je zásobována i osada Podvoří. V osadě je požární nádrž – rybník.

Osada Třebovice (660,00 – 648,00 m n.m.) je místní částí obce Boletice. Obyvatelstvo je zásobováno pitnou vodou z vodovodu ve správě Ministerstva obrany ČR PS 025 Boletice. Vydatnost zdrojů je 1,2 l/s, délka vodovodní sítě 0,1 km.

V osadě je požární nádrž – rybník.

C.2 Návrhový stav

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Ke snížení ztrát ve vodovodní síti se navrhuje její postupná rekonstrukce.

Výhled

není

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – balená pitná voda

Užitková voda – místní vodní nádrže

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – ano

D.1 Stávající stav

Obec Boletice má vybudovanou jednotnou kanalizaci ve správě Ministerstva obrany ČR PS 0209 Český Krumlov. Odpadní vody z celé obce jsou svedeny na čistírnu odpadních vod, která je tvořena jemnými ručně stíranými česlemi 30 mm, vertikálním lapákem písku, oxidačním příkopem OP 250, 2x dosazovací nádrží D420, zahušť. nádrží ZN150 a recirkulací kalu. Na ČOV jsou svedeny odpadní vody i z osady Podvoří. Celková délka kanalizace KT 300 je 3.9 km.

Dešťové odpadní vody osady jsou odváděny kanalizací do Boletického potoka.

Osada Třebovice v současnosti nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody z celé osady jsou zachytávány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV.

Dešťové vody osady jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Třebovického potoka.

D.2 Návrhový stav

Obec Boletice: Stávající systém odkanalizování je vyhovující. Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po celé sledované období.

Třebovice: S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Protože nejsou a ani nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje, navrhuje se řešit problematiku likvidace odpadních vod instalací DČOV či vícekomorovým septikem doplněný o zemní filtr.

Výhled

není