

A. NÁZEV OBCE

Paseky	
Kód části obce PRVKÚK	3108_028_00
Název obce	Paseky
Kód ČISOB	562254
Číslo ORP	3108
Název ORP	Písek

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Paseky (445,00 - 520 m n.m.) se nacházejí 10 km jihovýchodně od Písku, cca 5,5 km severovýchodně od města Protivín. V obci je trvale hlášeno 169 obyvatel (rok 2021).

B.2 Demografický vývoj

Paseky					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	161	170	180	125	127
přechodně bydlící/rekreanti	55	50	60	50	50
celkem	216	220	240	175	177

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – podzemní voda (vrt)

C.1 Stávající stav

V roce 1987 byly provedeny 3 průzkumné vrty – PA1, PA2, PA3, z nichž je v současnosti využíván pouze vrt PA3 a vrt PA2 je zrušen.

V obci Paseky je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, který byl uveden do provozu v roce 2001. V současné době je zásobováno pitnou vodou 74% trvale bydlících obyvatel a 100% rekreantů. Zbytek obyvatel je ještě zásoben pitnou vodou z vlastních domovních studní, jejichž vydatnost je dostatečná pouze zčásti a kvalita vody v nich není známa (předpokládá se zvýšený obsah železa).

Vodovod přivádí vodu ze společného zdroje – vrt PA3 (hloubka 35 m, vydatnost 0,4 l/s). Voda z vrtu je vedena výtlačným řadem do vodojemu (50 m³), kde je vody hygienicky zabezpečována, a následně zásobním řadem přivedena do spotřebišť. Vodovod v obci je o dvou větvených soustavách.

Obec v roce 2021 vystrojila vrt PA1 (hloubka 36 m, vydatnost 0,6 l/s) a vybuodovala výtlačný řad (909 m, PE 90) pro napojení vrtu na existující výtlač. Tím byla zvýšena bezpečnost dodávky pitné vody pro celou obec.

Zemědělský areál v sídle Paseky má rovněž vlastní zdroje vody (dva vrty). Kvalita vody dle získaných informací odpovídá požadavkům Vyhlášky (č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody).

V obci se nachází malá požární nádrž.

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Paseky.

C.2 Návrhový stav

Dále bude probíhat postupná obnova.

Výhled

Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba).

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – dovoz cisternou

Užitková voda – vodní nádrž, cisterna

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – ano, 200 EO

D.1 Stávající stav

Obec Paseky má vybudovanou kanalizační síť pro veřejnou potřebu, na kterou je napojena většina obyvatel obce. Kanalizace je jednotná, vybudovaná z betonových trub o profilu DN 300, 400 a 500, odvádí zároveň odpadní i dešťové vody.

Hlavním zdrojem znečištění vod v Pasekách jsou odpadní vody z domácností. Přivaděče a kanalizační řady jsou gravitační a jsou ukončeny odlehčovacími komorami před napojením na ČOV. ČOV Paseky je řešena jako mechanicko-biologická s kapacitou 200 EO. Odtok z ČOV je do bezejmenné vodoteče v obci.

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Paseky.

D.2 Návrhový stav

Stávající stav kanalizace provozně vyhovuje potřebám obce. Dále bude probíhat postupná obnova.

Výhled

Uvažuje se s postupným rozšiřováním kanalizace dle ÚP (nová zástavba).