

3108_007_02 Chrastiny

podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

Chrastiny (~500,00 m n.m.) – místní část obce Dolní Novosedly se nacházejí cca 1 km východně od obce Dolní Novosedly. V obci je trvale hlášeno 99 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna pokles počtu obyvatel.

vodovod

Obec Chrastiny nemá vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé používají ke svému zásobení vlastní soukromé studny. Vydatnost studní postačuje potřebám obce. Kvalita vody ve studních není známa.

V obci zastává úlohu požární nádrže místní rybník.

V blízké budoucnosti se nepředpokládá změna systému zásobování pitnou vodou, je však třeba sledovat kvalitu vody v jednotlivých studních a v případě, že voda nebude vyhovovat Vyhlášce 376/2000Sb., bude nutná úprava vody ve studních nebo si obyvatelé zajistí dostatek pitné vody ve formě balené pitné vody.

kanalizace

Obec Chrastiny má vybudovanou pouze dešťovou kanalizaci ve správě obce. Technický stav této kanalizace je dobrý.

Veškeré odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (žumpách) a následně vyváženy na zemědělsky obhospodařované pozemky.

Do výhledu je navržena výstavba kanalizačního systému v obci s vyústěním na společnou ČOV pro obce Dolní Novosedly a Chrastiny.