

A. NÁZEV OBCE

Místní část	Jarotice
Kód části obce PRVKÚK	3108_018_02
Název obce	Mirotice
Kód ČISOB	549584
Číslo ORP	3108
Název ORP	Písek

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Jarotice (490,00 m n.m.) – místní část města Mirotice se nachází cca 3,7 km jihozápadně od města Mirotice. V místní části je trvale hlášeno 11 obyvatel a je i rekreačně využívána.

B.2 Demografický vývoj

Jarotice					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	9	11	20	0	0
přechodně bydlící/rekreanti	15	16	20	0	0
celkem	24	27	40	0	0

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – individuálně (studna)

C.1 Stávající stav

V místní části Jarotice je obyvatelstvo zásobeno pitnou vodou ze soukromých domovních studní. Množství vody v domovních studních je dostatečné pouze částečně. Kvalita vody v domovních studních není známa.

V obci je umístěna požární nádrž.

C.2 Návrhový stav

Město Mirotice má zpracovanou PD na vybudování vodovodu do místní části Jarotice a Bořice. Vodovod by byl napojen na VSJČ u obce Lom a odtud veden přívodním řadem „A“ PE 90 do m.č. Jarotice, kde by pak byly provedeny rozvodné řady PE 63. Celková délka přívodního a rozvodného řadu by byla cca 1,3 km. Předpokládané náklady cca 2,76 mil. Kč bez DPH.

Výhled

není

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – stávající studny, balená pitná voda

Užitková voda – požární nádrž

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

D.1 Stávající stav

Místní část Jarotice nemá vybudovanou kanalizaci.
Odpadní vody jsou zadržovány v žumpách a vyváženy na ČOV.

D.2 Návrhový stav

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících jímek nebo bude čištění řešeno instalací DČOV či vícekomorovým septikem doplněný o zemní filtr u jednotlivých nemovitostí. Při navrhování a umísťování DČOV či septiků je potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány.

Výhled

není