

## A. NÁZEV OBCE

Místní část	<b>Červený Újezdec</b>
Kód části obce PRVKÚK	3108_043_01
Název obce	Vlastec
Kód ČISOB	598844
Číslo ORP	3108
Název ORP	Písek

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Červený Újezdec (430,00 m n.m.) – místní část obce Vlastec se nachází cca 1 km severovýchodně od obce Vlastec. V místní části je trvale hlášeno 41 obyvatel (rok 2021).

### B.2 Demografický vývoj

Červený Újezdec					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	43	43	45	0	0
přechodně bydlící/rekreanti	3	2	2	0	0
celkem	46	45	47	0	0

## C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – individuálně (studna)

### C.1 Stávající stav

V místní části Červený Újezdec není vybudován vodovod. Obyvatelé používají ke svému zásobení pitnou vodou vlastní soukromé studny.

Kvalita ani množství vody ve studních není známo.

Zdrojem požární vody jsou místní vodní plochy.

### C.2 Návrhový stav

Systém zásobování pitnou vodou se nebude v blízké budoucnosti měnit. Trvale je však třeba sledovat kvalitu pitné vody ve využívaných studních a v případě, že kvalita nebude vyhovovat platné vyhlášce (č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody), bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

### Výhled

není

### C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – balená pitná voda, cisterna

Užitková voda – místní vodní nádrže (Dvorský rybník,...)

## **D. KANALIZACE**

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

### **D.1 Stávající stav**

V místní části Červený Újezdec není vybudovaná kanalizace.

Odpadní vody z domácností jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV.

### **D.2 Návrhový stav**

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících jímek nebo bude čištění řešeno instalací DČOV či vícekomorovým septikem doplněný o zemní filtr u jednotlivých nemovitostí. Při navrhování a umísťování DČOV či septiků je potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány.

### **Výhled**

není