

3108_006_01 Malé Nepodřice

Podklady

- Nebyl obdržen dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- kanalizační řád obce (r.2000)
- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 11.12.2014
- Doplnění od ČEVAK a.s.

Malé Nepodřice (~415,00 m n.m.) – místní část obce Dobev se nachází cca 3,5 km východně od obce Dobev a 3 km západně od města Písku. V obci je trvale hlášeno 124 obyvatel (rok 2010). Obec předpokládá do budoucna růst počtu obyvatel.

Vodovod

V osadě Malé Nepodřice není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou z vlastních domovních studní. Množství ani kvalita vody ve studních není známa.

Obec výhledově předpokládá výstavbu vodovodu. Zdrojem vodovodu je navržena Vodárenská soustava Jižní Čechy a řeka Otava, přivaděč DN 300 Písek - Čížová. Zásobní řad DN 150 pro Malé Nepodřice bude napojen na vodovod v Oldřichově. Navržen je v délce 2,9 km, rozvodné řady DN 80 v obci jsou délky 1,9 km. Pro zvýšení tlaku ve vodovodní síti je třeba vybudovat před obcí ATS a vodojem.

Kanalizace

V osadě Malé Nepodřice je vybudována jednotná kanalizační síť, tvořená pěti stokami (A,B,B1,B2,C). Kanalizační síť je vcelku dobře rozmístěna v intravilánu obce, je však neúplná a neumožňuje odkanalizování všech usedlostí. Byla budována v 70-tých letech minulého století především z betonových trub DN 300 – 400. Hloubky stok jsou proměnlivé, poměrně mělké.

Kapacity stok jsou pro odvádění splaškových vod dostatečné mimo stoky B. Kanalizace je zaústěna jednou výústí do místního rybníka, jednou výústí do meliorační kostry a jednou výústí do cestního příkopku.

Provozovatelem kanalizace je obec Dobev. Obec má platné Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod.

V Malých Nepodřicích bude rozšířena a dostavěna kanalizace, včetně ČOV.