

## A. NÁZEV OBCE

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Místní část           | <b>Mladotice</b> |
| Kód části obce PRVKÚK | 3108_008_05      |
| Název obce            | Drhovle          |
| Kód ČISOB             | 549380           |
| Číslo ORP             | 3108             |
| Název ORP             | Písek            |

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Mladotice (465,00 m n.m.) – místní část obce Drhovle se nachází cca 2 km severovýchodně od obce Drhovle a je zde trvale hlášeno 44 obyvatel. Obec předpokládá do budoucna nárůst počtu obyvatel.

### B.2 Demografický vývoj

| Mladotice                   |                |          |          |                            |            |
|-----------------------------|----------------|----------|----------|----------------------------|------------|
| obyvatelé                   | počet obyvatel |          |          | počet připojených obyvatel |            |
|                             | rok 2015       | rok 2020 | rok 2025 | vodovod                    | kanalizace |
| trvale bydlící              | 45             | 44       | 50       | 21                         | 12         |
| přechodně bydlící/rekreanti | 3              | 4        | 3        | 2                          | 2          |
| celkem                      | 48             | 48       | 53       | 23                         | 14         |

## C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – VSJČ

### C.1 Stávající stav

Místní část Mladotice má vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Vodovod je napojen na VSJČ. V obci je požární nádrž, v roce 2003 byla zrekonstruována.

Vlastníkem vodovodu je obec Drhovle a provozovatelem je společnost ČEVAK a.s.

### C.2 Návrhový stav

V navrhovaném období se předpokládá s využíváním stávajícího vodovodu. Dále bude probíhat postupná obnova.

#### Výhled

Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba).

### C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – přistavená cisterna

Užitková voda – návesní rybník

## D. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

### **D.1 Stávající stav**

Místní část Mladotice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Technický stav kanalizace je vyhovující.

Hlavním zdrojem znečištění jsou odpadní vody z obytných objektů. Odpadní vody jsou z větší části předčišťovány v domovních septicích s odtokem do kanalizace, v obci je funkční jedna domovní mikročistírna (slouží pro 2 obyvatele) a zbytek odpadních vod je zachycován v bezodtokových jímkách, ze kterých jsou odpadní vody vyváženy na ČOV.

Potrubí kanalizace je z betonových trub DN 300 a 400 a je ukončeno výustí do místní vodoteče (ČHP 1-08-03-103). Šachty jsou zděné většinou z kamene a slouží zároveň jako uliční vpusti.

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Drhovle.

### **D.2 Návrhový stav**

Výhledově se uvažuje o dostavbě kanalizace a jejím napojení na předpokládanou ČOV Chlaponice.

#### **Výhled**

není