

A. NÁZEV OBCE

Místní část	Horní Nerestce
Kód části obce PRVKÚK	3108_022_01
Název obce	Nerestce
Kód ČISOB	562157
Číslo ORP	3108
Název ORP	Písek

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Horní Nerestce (430,00 m n.m.) – místní část obce Nerestce navazují svou zástavbou na jižní okraj obce Nerestce a je zde trvale hlášeno 21 obyvatel. Obec předpokládá do budoucna stagnaci počtu obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

Horní Nerestce					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	20	21	20	0	5
přechodně bydlící/rekreanti	13	15	17	0	5
celkem	33	36	37	0	5

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – individuálně (studna)

C.1 Stávající stav

V místní části Horní Nerestce není vybudován vodovod. Obyvatelé používají ke svému zásobení vlastní soukromé studny. Vydatnost studní se v posledních letech výrazně snížila. Kvalita vody ve studních není známa.

V obci je umístěna požární nádrž.

C.2 Návrhový stav

Obec Nerestce má vydáno SP na realizaci obecního vodovodu v obci Nerestce a m.č. Horní Nerestce s napojením na dálkový vodovod Sedlice – Mirovice (celková délka řadů je cca 4068 m, dimenze DN 90 – 110). Grafická část není k dispozici. Předpokládané náklady 9,3 mil. Kč bez DPH. Do vybudování vodovodu je však třeba sledovat kvalitu pitné vody ve využívaných studních a v případě, že kvalita nebude vyhovovat platné vyhlášce (č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody), bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Výhled

Není

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – balená pitná voda

Užitková voda – vodní tok

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

D.1 Stávající stav

V místní části Horní Nerestce není vybudována jednotná kanalizační síť. V obci existuje pouze částečná kanalizace. Veškeré odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách.

D.2 Návrhový stav

Vzhledem k velikosti obce se nepředpokládá výstavba kanalizace a ČOV. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících jímek nebo bude čištění řešeno instalací DČOV či vícekomorovým septikem doplněný o zemní filtr u jednotlivých nemovitostí. Při navrhování a umísťování DČOV či septiků je potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány.

Výhled

není