

A. NÁZEV OBCE

Místní část	Pamětice
Kód části obce PRVKÚK	3108_008_06
Název obce	Drhovle
Kód ČISOB	549380
Číslo ORP	3108
Název ORP	Písek

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Pamětice (470,00 m n.m.) – místní část obce Drhovle se nachází cca 1 km severozápadně od obce Drhovle a je zde trvale hlášeno 115 obyvatel. Obec předpokládá do budoucna nárůst počtu obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

Pamětice					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	89	115	120	44	60
přechodně bydlící/rekreanti	10	12	10	5	5
celkem	99	127	130	49	65

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – VSJČ

C.1 Stávající stav

Místní část Pamětice má vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Vodovod je napojen na VSJČ. V obci slouží jako požární nádrž návesní rybník.

Vlastníkem vodovodu je obec Drhovle a provozovatelem je společnost ČEVAK a.s.

C.2 Návrhový stav

V navrhovaném období se předpokládá s využíváním stávajícího vodovodu. Dále bude probíhat postupná obnova.

Výhled

Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba).

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – přistavená cisterna

Užitková voda – návesní rybník

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

D.1 Stávající stav

Místní část Pamětice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Technický stav kanalizace je vyhovující.

Hlavním zdrojem znečištění jsou splaškové odpadní vody z domácností, které jsou zhruba z poloviny předčišťovány v septicích s odtokem do kanalizace, z poloviny jsou zachycovány v bezodtokových jímkách na vyvážení.

Výústí DN 800 je potrubí obecní kanalizace zaústěno do vodoteče – Pamětický potok (ČHP 1-08-02-075). Kanalizace svádí odpadní vody potrubím DN 300, 400 a 800 z betonových trub. Na kanalizaci jsou šachty většinou zděné z kamene nebo betonu opatřené mříží nebo poklopem.

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Drhovle.

D.2 Návrhový stav

Do budoucna je uvažováno o dobudování kanalizace (rozšířením kanalizační sítě) a výhledově také o výstavbě ČOV, např. sestava typová šterbinová nádrž 7/24 s dočištěním splaškových vod v zemním filtru, popřípadě stabilizační nádrž nebo kořenová ČOV.

Výhled

není