

## A. NÁZEV OBCE

Místní část	Újezd
Kód části obce PRVKÚK	3108_001_05
Název obce	Albrechtice nad Vltavou
Kód ČISOB	549258
Číslo ORP	3108
Název ORP	Písek

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Újezd (430,00 m n.m.) - místní části obce Albrechtice nad Vltavou se nachází cca 4,2 km jihovýchodně od Albrechtic nad Vltavou. V místní části je trvale hlášeno 44 obyvatel (rok 2021).

### B.2 Demografický vývoj

Újezd					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	48	44	50	20	20
přechodně bydlící/rekreanti	0	0	0	0	0
celkem	48	44	50	20	20

## C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – VSJČ

### C.1 Stávající stav

V místní části Újezd je vybudován vodovod, na který je napojena celá obec.

Vodovod byl v obci vybudován na přelomu 40tých až 50tých let. Prameniště se nacházelo v severní části obce. Tvořily jej dvě pramenní jímky (zářezy) svedené do sběrné studny s předsazenou odkyselovací nádrží. Ze sběrné studny vody natékala voda do zemního vodojemu o objemu 1 x 50 m<sup>3</sup> a z něj gravitačně do spotřebišť.

Z titulu všeobecného poklesu vydatnosti podzemních zdrojů byla zdrojová část v 70 letech posílena vybudováním dvou kopaných studní, ze kterých byla voda čerpána přímo do vodojemu.

Na počátku 90tých let byl z důvodu nevyhovující kapacity a kvality vody vybudován do stávajícího vodojemu přírodní řad o délce 1023 m z Vodárenské soustavy Jižní Čechy, respektive obce Vseteč. Tímto byla vyřešena problematika kvality a množství dodávané pitné vody. Původní zdroje byly opuštěny.

Místní část nemá požární nádrž. Jako zdroj požární vody slouží vodovod.

Vlastníkem vodovodu je obec Albrechtice nad Vltavou a provozovatelem je společnost ČEVAK a.s.

### C.2 Návrhový stav

Systém zásobování pitnou vodou se nebude v budoucnu měnit. Vzhledem ke stavu vodovodní sítě je připravován projekt na výstavbu nového vodovodu v m.č. Újezd v délce cca 1 233 m. Předpokládané náklady 5,7 mil. Kč.

## **Výhled**

Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba).

### **C.3 Nouzové zásobování vodou**

Pitná voda – dovoz cisternou

Užitková voda – vodní tok

## **D. KANALIZACE**

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

### **D.1 Stávající stav**

V místní části Újezd je z části vybudována jednotná kanalizační síť.

Ke svodu dešťové vody využívá obec systému příkopů, struh a propustků.

Většina odpadních vod je čištěna v DČOV, které byly vybudovány obcí nebo individuálními vlastníky. Tímto způsobem likviduje odpadní vody cca 80 % obyvatel. Zbývá část řeší likvidaci odpadních vod septikem s přepadem do povrchových vod nebo bezodtokou jímkou, která je vyvážena na ČOV.

### **D.2 Návrhový stav**

Do budoucna se v obci předpokládá dobudování kanalizační sítě a dokončení projektu DČOV, aby 100 % obyvatel mělo vyřešenu likvidaci odpadních vod.

## **Výhled**

není