

3113_003_05 Konratice

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Konratice (617.00 - 643.00 m n.m.) je místní částí obce Horní Stropnice a nachází se cca 4 km jihozápadně od ní. V obci je trvale hlášeno 7 obyvatel.

Vodovod

Obec Konratice je napojena na vodovod. Surová voda ze studny o vydatnosti 0,63 l/s a vrtu o vydatnosti 0,80 l/s natéká do úpravní vody (odkyselení mramorovou drtí a dezinfekce) ve vodojemu Konratice 250 m³ (asi 630.00/?). Do spotřebiště je voda dopravována AT stanicí.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován.

Kanalizace

Obec se nachází v Chráněné oblasti Novohradsko. Odpadní vody od všech obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s.

S přihlédnutím na skutečnost, že se obec nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Novohradské hory a na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nutné zajistit v obci rekonstrukci stávajících případně výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod.

V cílovém roce 2010 se předpokládá, že veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod Horní Stropnice.