

## A. NÁZEV OBCE

Místní část	Přeseka
Kód části obce PRVKÚK	3114_024_05
Název obce	Třeboň
Kód ČISOB	547336
Číslo ORP	3114
Název ORP	Třeboň

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Přeseka (430 – 435 m.n.m.) je místní částí města Třeboň, od kterého je vzdálena cca 3 km severozápadním směrem. Severním směrem se rozkládá rybník Velký a Malý Tisý a Zlatá stoka. V místní části je trvale hlášeno 116 obyvatel. Město předpokládá do budoucna stagnaci počtu obyvatel. Celá oblast se nachází v CHKO Třeboňsko, Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská pánev a Třeboňské pánvi – jih, která je součástí vodohospodářsky významného komplexu jihočeských pánví s významnými zásobami podzemních vod.

### B.2 Demografický vývoj

Přeseka					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	119	116	118		
přechodně bydlící/rekreanti					
celkem				106	114

## C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – podzemní voda (vrt)

### C.1 Stávající stav

Místní část Přeseka má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je provedeno napojením obce na místní zdroj – 1 vrt. Kvalita vody je zabezpečena dezinfekcí, s kapacitou 0,8 l/s. Na vodovod pro veřejnou potřebu je napojeno cca 80 % obytných domů. Zásobených obyvatel je v obci 106. Vodovodních přípojek je v obci 53 o délce cca 0,6 km. Celková vodovodní síť je dlouhá cca 1,5 km a byla vybudována v roce 1987. Přívodní řad od vrtů do vodojemu s úpravou vody Přeseka měří cca 0,8 km. Vodojem Přeseka má objem 50 m<sup>3</sup>. V obci je jako zdroj požární vody umístěna požární nádrž, v blízkosti obce je velké množství vodních ploch.

Vlastníkem vodovodu je město Třeboň a provozovatelem je společnost Městská Vodohospodářská s.r.o.

### C.2 Návrhový stav

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Dále bude probíhat postupná obnova. Je plánovaná úprava technologie VDJ včetně jeho akumulace.

Variantně je možno v budoucnosti připojit místní část Přeseka na uvažovaný vodovodní řad propojující vodárenskou soustavu Hamr – Třeboň a Jihočeskou vodárenskou soustavu.

## **Výhled**

Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba).

### **C.3 Nouzové zásobování vodou**

Pitná voda – přistavené cisterny, vlastní zdroje vody, elektrocentrály

Užitková voda – vodní nádrže

## **D. KANALIZACE**

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

### **D.1 Stávající stav**

Kanalizační síť v místní části Přeseke je jednotná, o délce cca 1,3 km a je ukončena 1 volnou výustí do rybníka Velký Tisý. Odkanalizováno kanalizací pro veřejnou potřebu je cca 60 % obytných budov. V místní části se nevyskytuje žádný větší průmyslový producent. Na kanalizaci je přes 44 přípojek o celkové délce cca 0,5 km napojeno 117 obyvatel.

Recipientem je rybník Velký Tisý – čhp 1-07-02-056.

Vlastníkem kanalizace je město Třeboň a provozovatelem je společnost Městská Vodohospodářská s.r.o.

### **D.2 Návrhový stav**

Stávající systém odkanalizování je nevyhovující.

Navrhuje se vybudování nové splaškové kanalizační sítě a vybudování ČOV s kapacitou 150 EO. Splašková kanalizace je navržena v souběhu se stávající kanalizací a prodloužena do neodkanalizovaných částí obce, navrhovaná délka splaškové kanalizace DN 300 je cca 2 km.

Stávající kanalizace bude využita jako dešťová.

## **Výhled**

není