

3115_009_02 Doubravka**Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Doubravka (429.00 - 464.00 m n.m.) je místní částí obce Chrástany a nachází se cca 4 km jihozápadně od ní. V obci je trvale hlášeno 115 obyvatel.

Vodovod

Obec Doubravka byl v roce 2003 vybudován nový vodovod pro veřejnou potřebu. Zdrojem vody je podzemní vrt o vydatnosti 0,25 l/s. Na nový vodovodní řad je napojeno cca. 80% obyvatel.

Do výhledu se navrhuje rozšíření vodovodního řadu, a napojení zbývajících obyvatel. U obyvatel zásobených i nadále z vlastních studní je však i nadále třeba sledovat kvalitu ve využívaných studních. V případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 376/2000 Sb. – Pitná voda, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Kanalizace

Obec má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci, na kterou je po předčištění v septicích napojeno 90% obyvatel. Je vybudována převážně z betonových trub DN 300 - DN 800 v celkové délce 1,66 km, v různých časových údobích, místy mělce uložená, nedostatečně těsněná a svým provedením nevyhovující současným normám.

Kanalizace je zaústěna do místní vodoteče jednou výustí.

Odpadní vody od ostatních obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky.

Dešťová kanalizace odvádí vody do recipientu.

Ve výhledu bude v obci postavena nová ČOV o kapacitě 150 EO. ČOV bude umístěna na severozápadním okraji obce. Stávající kanalizace bude doplněna a postupně vyměněna za novou z PVC DN 300, 400 o celkové délce cca 1,5 km.