

3116_016_02_Čábuze

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Mapové podklady
- Údaje od 1.JVS, a.s. České Budějovice

Sídlo leží 11 km východně od obce Kašperské Hory a 7 km severozápadně od Vimperka. V sídle je hlášeno 42 obyvatel. Obec je rekreačně využívána.

Vodovod Javorník - Vacov

Osada Čábuze má vybudovaný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu Javorník - Vacov. Na tuto vodovodní síť jsou napojeny osady Javorník, Benešova Hora, Lhota nad Rohanovem, Milíkov, Bošice, Rohanov, Peckov, Miřetice, Vlkonice, Mladíkov, Čábuze, Vrbice, Přečín, Přečínské Chalupy a obec Vacov. Voda je jímána z prameniště Javorník a Lhota do jímek a zářezů, odkud je dopravována do úpraven vody Javorník a Lhota nad Rohanovem, kde dochází k odkyselení, filtraci a desinfekci. Dalším zdrojem je vrt VA-4A Vrbice. Voda je čerpána do vodojemů Javorník o objemu 150 m³, Lhota o objemu 2x150 m³, Benešova Hora o objemu 100 m³, Mladíkov o objemu 2x25 m³ a Přečín o objemu 100 m³. Přívodní řady jsou vedeny k jednotlivým vesnicím a osadám. Stáří vodovodu je cca 50 let, technický stav je z části nevyhovující.

Na vodovod je napojeno cca 70% obyvatel, 30% obyvatel využívá vlastních zdrojů pitné vody. Kvalita i množství vody ve studních je dobrá.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.a vlastníkem je obec Vacov

Současný stav zásobení obce Vacov i jejích místních částí pitnou vodou je i do výhledu kapacitně vyhovující. Stavebně technický stav vodovodních řadů není v mnoha úsecích vyhovující. Bude potřeba vyměnit či opravit cca 50% stávajících vodovodních řadů a postupně doplňovat ovládací prvky na vodovodní síti v zájmu zlepšení ovladatelnosti sítě a snížení ztrát vody. V případě nové zástavby budou vodovodní řady prodlouženy i do těchto lokalit. V osadě Čábuze se ve výhledu předpokládá rozšíření vodovodu do celé stávající zástavby.

Kanalizace

Obec Čábuze má vybudovanou dešťovou kanalizační síť. Odkanalizování objektů je zajištěno pomocí septiků a žump. Likvidace splaškové vody je prováděna čerpáním a odvozem na zemědělsky obhospodařované pozemky. V osadě jsou povoleny 3 volné kanalizační výusti. Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových je platné do 12/2017.

Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s.

Ve výhledu bude v obci Čábuze vybudovaná nová kanalizace. Odpadní vody budou svedeny řadem z PVC DN 300 do nové ČOV Čábuze, umístěné východně od obce. Kapacita ČOV bude 150 EO. Do nové ČOV budou svedeny i odpadní vody z obce Mladíkov a místní části Chalupy. Celková délka kanalizačních řadů v obci Čábuze a místní části Chalupy bude cca 1,3 km. Odpadní vody z části Chalup budou na ČOV čerpány pomocí ČS Chalupy.