

## 3101\_012\_03 Pole

### Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod Mapy 1 : 2 000, 1 : 10 000, vodohospodářská mapa 1 : 50 000
- Vyhodnocení stavu kanalizace (EKO-EKO 1992)
- Ekologické posouzení živočišné farmy ZD Kadov (1996)
- Pochůzka v terénu a konzultace s OÚ

Obec Pole je místní částí obce Kadov a nachází se 1,5 km severně od této obce, v nadmořské výšce 490 m n. m. Počet trvale bydlících obyvatel je 104. Počet domů pro trvale bydlící obyvatele je 40. Počet rekreačních chalup je v obci 16. Počet rekreantů v obci je cca 48. V obci se nachází jedno ubytovací zařízení s kapacitou 20 lůžek.

### Vodovod

V sídle není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Sídlo je zásobeno z individuálních zdrojů (domovní studny). Pro zemědělskou zástavbu na jihozápadním okraji sídla je vybudován účelový vodovod. Zdrojem jsou patrně studny. Množství vody ve studních je dostatečné a kvalita vody není známa.

V obci se nachází rybník.

\*\*\*\*\*

Obec předpokládá s vybudováním nového skupinového vodovodu Kadov – Pole – Vrbno – Lňářský Málkov. Cca 4,3 km západně od obce Kadov se nachází obec Chanovice (Plzeňský kraj), na kterou by se obec chtěla napojit. Celková délka vodovodních řadů v obci Kadov by byla 6,285 km. Z toho 4 km by byl přívodní řad z Chanovic do nového VDJ Kadov o objemu 150 m<sup>3</sup>. VDJ by se nacházel nad obcí na kótě (520-522 m n.m.)

Provozovatelem připravovaného vodovodu by byla 1.JVS.

Délka rozvodné sítě po obci Pole by byla cca 1,401 km. Přívodní řad z obce Kadov by byl délky 0,938 km.

Rozvod po obci bude pravděpodobně proveden z materiálu IPE 90 a IPE 63.

## Kanalizace

V sídle je vybudována nesystematická jednotná kanalizace bez revizních šachet (betonové roury DN 200 –500). Kanalizace je v majetku města Blatná. Je zaústěna do zatrubněné vodoteče rybníka a do silničního příkopu. Splaškové vody jsou předčišťovány v septicích. Objekt hospody má vlastní ČOV.

Obec Pole má rozhodnutí o vypouštění odpadních vod do vod povrchových z obecní kanalizace Pole, z výusti č. 1 do otevřené strouhy a dále do rybníčku za obcí a z výusti č. 2 prostřednictvím otevřené strouhy do rybníku Mlýnský, s platností do 31.12.2006.

\*\*\*\*\*

Navrhuje se vybudování ČOV Kadov – Pole. Ve výhledu bude stávající kanalizace ponechána a doplněna o nové řady z PVC DN 300. Odpadní vody budou gravitačně svedeny do nové ČOV, umístěné mezi obcemi. Kapacita ČOV je 250 EO. Celková délka nových kanalizačních řadů bude 1,6 km v obci Kadov a 1,5 km v obci Pole.