

3102_004_01 Jamné

Podklady

- Nebyl dodán dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod.
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Jamné (492.00 - 502.00 m n.m.) je místní částí obce Boršov nad Vltavou a nachází cca 3 km jihozápadně od ní. V obci je trvale hlášeno 30 obyvatel.

Vodovod

Obec Jamné je napojena na vodovod Křemže - Vrábče (CK) z vodojemu Vrábče 150 m³ (545.18/541.73).

Obec má zdroj požární vody, požární nádrž.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s..

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Kromě běžné údržby a oprav se nepočítá s žádnou významnou investicí.

Kanalizace

Obec Jamné nemá v současnosti vybudovanou kanalizaci.

Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvázejí na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Protože nejsou a ani nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje, navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod rekonstrukcí stávajících akumulčních jímek s vyvážením na ČOV, případně výstavbou nových vícekomorových septiků doplněných o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní.