

3102_017_06 Velice

Podklady

- Nebyl dodán dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod.
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Velice (430.00 - 454.00 m n.m.) je místní částí obce Dříteň a nachází cca 2 km jižně od ní. V obci je trvale hlášeno 120 obyvatel.

Vodovod

Obec Velice je napojena na vodovod Zliv - Olešník - Purkarec z vodojemu Dříteň 250 m³ (470.87/467.57) přes AT stanici. Vodovod byl vybudován v r. 1992. Rozvodné řady jsou z IPE DN 110 a 160 o délce 1 665 m. V obci je 48 ks vodovodních přípojek o celkové délce 1 200 m.

Zdrojem požární vody je návesní rybník.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s. jeho vlastníkem je obec Dříteň.

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Kromě běžné údržby a oprav se neuvažuje s žádnou významnou investicí.

Kanalizace

Obec nemá vybudovanou splaškovou kanalizaci.

Odpadní vody od všech obyvatel obce jsou předčišťovány v septicích a odváděny do částečně vybudované dešťové kanalizace, která odvádí tyto vody do meliorační kostry.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků

S ohledem na velikost obce je navrženo vybudování ČOV s kapacitou 150 EO a kompletní nové splaškové kanalizace o celkové délce cca 1300 m DN 300 - 400.

Dešťové vody budou nadále odváděny částečně dešťovou kanalizací a strouhami do místní vodoteče.