

**3102\_042\_07 Hůrky****Podklady**

- Nebyl dodán dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice - Hydroprojekt, listopad 1997

Obec Hůrky (444.00 – 464.00) je místní částí obce Lišov a nachází se cca 3 km severovýchodně od ní. V obci je trvale hlášeno 267 obyvatel. Obec se nachází v CHOPAV Třeboňská pánev.

**Vodovod**

V obci je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, na který je napojeno 15 % obyvatel. Obec Hůrky je napojena na vodovodní síť obce Lišov (vodojem Lišov 650 m<sup>3</sup> 561.70/554.70 s redukcí tlaku). Zásobní řad z osady Sosní do Hůrek je z rPE 63 v délce 2460 m. Rozvodné řady jsou z rPE 50 délky 730 m, přípojek v obci je 15 ks.

V obci není přírodní zdroj požární vody, obcí protéká Hůrecký potok.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s

\*\*\*\*\*

Navrhuje se rozšíření vodovodu v celé obci. Je nutno vybudovat 2,5 km vodovodních řadů DN 50.

**Kanalizace**

Obec nemá kanalizaci.

Odpadní vody od 20 % obyvatel jsou předčišťovány v septicích a odváděny přímo do recipientu nebo jsou vsakovány pomocí drenů. Částečně vybudovaná dešťová kanalizace, do které jsou některé ze septiků zaústěny, odvádí tyto vody do Hůreckého potoka.

Odpadní vody od 70 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky.

Asi 10 % obce je napojeno na balenou ČOV Zemědělského družstva Lišov.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

\*\*\*\*\*

Vzhledem k plánovanému růstu obyvatel a ke stavu současné kanalizace v obci navrhuje se vybudovat ČOV s kapacitou 300 EO a kompletní novou splaškovou kanalizaci o celkové délce cca 2 700 m DN 300 – 500.

Části dešťové kanalizace se navrhuje nadále využívat pro odvod dešťových vod.