

## 3102\_045\_02 Polžov

### Podklady

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice - Hydroprojekt, listopad 1997

Obec Polžov (488.00 – 600.00) je místní částí obce Mokřý Lom a nachází se cca 2 km jihovýchodně od ní. V obci je trvale hlášen 1 obyvatel.

### Vodovod

Obec Polžov je zásobena z vodovodu. Voda ze studny s vydatností 0,2 l/s natéká bez úpravy do vodojemu o objemu 20 m<sup>3</sup>. Do spotřebiště je voda dopravována gravitačně. Rozvodné řady jsou z IPE 63 délky 200 m. V obci je 12 ks vodovodních přípojek.

Zdrojem požární vody je návesní rybník.

Provozovatelem vodovodu je obec Mokřý Lom.

\*\*\*\*\*

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován.

### Kanalizace

Obec nemá kanalizaci.

Odpadní vody od všech obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

\*\*\*\*\*

S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nutné zajistit v obci rekonstrukci stávajících případně výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod.

V roce 2010 se předpokládá, že veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod Mokřý Lom.