

3102_017_08 Záblatíčko

Podklady

- Nebyl dodán dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod.
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Záblatíčko (397.00 - 416.00 m n.m.) je místní částí obce Dříteň a nachází cca 5 km západně od ní. V obci je trvale hlášeno 80 obyvatel.

Vodovod

Obec Záblatíčko je napojena na vodárenskou soustavu Římov, řad Hlavatce - Zdobá, přes vodojem Záblatí 100 m³ (432.00/429.00) s AT stanicí. Vodovod byl vybudován r. 1994. Rozvodné řady jsou z IPE DN 90 a 110 délky 867 m. V obci je 32 ks vodovodních přípojek o celkové délce 800 m.

V obci není zdroj požární vody, v blízkosti obce se nachází dvě malé vodní nádrže a Radomilický potok.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s. vlastníkem je obec Dříteň.

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Kromě běžné údržby a oprav se neuvažuje s žádnou významnou investicí.

Kanalizace

Obec nemá splaškovou kanalizaci.

Obec má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci celk. délce 1000 m, na kterou je napojena po předčištění v septicích většina obyvatel obce.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů a struh do místí vodoteče

S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat ČOV a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod rekonstrukcí stávajících případně výstavbou nových vícekomorových septiků doplněných o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní.

Variantně lze uvažovat o napojení obce na ČOV Záblatí přes čerpací stanici, výtlačným řadem délky cca 1 050 m.