

3102_025_05 Jeznice

Podklady

- Nebyl dodán Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod.
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Jeznice (380.00 - 397.00 m n.m.) je místní částí města Hluboká nad Vltavou a nachází cca 11 km severně od ní. V obci je trvale hlášeno 35 obyvatel.

Vodovod

Obec Jeznice není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu. Obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé studny.

Zdrojem požární vody v obci je návesní rybník. V blízkosti obce se nachází vodní nádrž Hněvkovice.

S ohledem na velikost této místní části a vzhledem k tomu, že stávající zdroje mají dostatek vody s odpovídající kvalitou, se neuvažuje s výstavbou vodovodu s centrálním zdrojem. Obyvatelé budou využívat i nadále stávající individuální zdroje pitné vody.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu ve využívaných studních. V případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce 376/2000 Sb. – Pitná voda, bude vhodné využít individuální úpravu vody nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Kanalizace

Obec nemá kanalizaci.

Odpadní vody od 80 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky.

20 % obyvatel vypouští odpadní vody přímo bez akumulace a předčištění.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat v obci čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nutné zajistit v obci rekonstrukci všech stávajících případně výstavbu nových akumulačních jímek. V roce 2010 se předpokládá, že veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod Hluboká nad Vltavou.