

**3102\_035\_01 Březí****Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice - Hydroprojekt, listopad 1997

Obec Březí (418.00 – 437.00) je místní částí obce Kamenný Újezd a nachází se cca 3 km severozápadně od ní. V obci je trvale hlášeno 43 obyvatel. Obec předpokládá do budoucna mírný nárůst počtu obyvatel.

**Vodovod**

Obec Březí není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu. Obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé studny. Množství vody ve studních je nedostatečné, její kvalita není známa.

V obci není přírodní zdroj požární vody.

\*\*\*\*\*

Vzhledem k nedostatečnému množství vody v domovních studních je navrženo vybudování vodovodu v obci. Zdrojem bude vodovod v Boršově nad Vltavou, tedy SKV Římov. Zásobní řad pro obec Březí by byl napojen na řad IPE 110 u Zátkova Mlýna, řad je navržen v profilu DN 80 v délce cca 600 m. Rozvodné řady v obci jsou navrženy v délce cca 400 m DN 80.

**Kanalizace**

Obec nemá splaškovou kanalizaci.

Odpadní vody od 60 % obyvatel obce jsou předčišťovány v septicích a odváděny do částečně vybudované dešťové kanalizace, která odvádí tyto vody do meliorační kostry. 40 % obyvatel má bezodtoké jímky s vývozem na ČOV.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

\*\*\*\*\*

Obec Březí se nachází ve vnější části pásma hygienické ochrany II. stupně. S přihlédnutím na tuto skutečnost není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nutné zajistit v obci rekonstrukci stávajících septiků na akumulární jímky případně výstavbu nových akumulárních jímek pro zachycování odpadních vod.

V roce 2010 se předpokládá, že veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na nově vybudované čistírně odpadních vod Kamenný Újezd. Stávající kanalizace bude sloužit pouze pro odvádění dešťových vod.