

3102_043_00 Litvínovice**Podklady**

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod.
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice - Hydroprojekt, listopad 1997

Obec Litvínovice (386.00 – 397.00) se nachází cca 2 km jihozápadně od města České Budějovice. V obci je trvale hlášeno 526 obyvatel.

Vodovod

Obec Litvínovice je napojena na vodovodní síť Č.Budějovice (vodojem Včelná 36000 m³ 462.00/457.00).

Rozvodné řady jsou z eternitu a IPE, celková délka řadů je cca 4,6 km. V obci je 187 ks vodovodních přípojek.

Zdrojem požární vody jsou rybníky.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Je nutná rekonstrukce vodovodních řadů z eternitu, jedná se o 600 m DN 150 a 260 m DN 100 (Litvínovická silnice).

Navrhuje se rozšíření vodovodu do oblasti nové zástavby dle ÚP, mezi Litvínovicemi a Šindlovými Dvory se jedná o řad délky cca 820 m DN 80.

Kanalizace

Obec je napojena na stokovou síť města České Budějovice přivaděčem DN 300 mm 1,1 km a kanalizace je doplněna o 2,65 km oddílné splaškové kanalizace DN 250 mm a DN 300 mm - PVC.

Dešťové vody se z části odvádějí stávající kanalizací a z části systémem příkopů, struh a propustků do Litvínovického potoka. Obec si nechala zpracovat generel protipovodňových opatření pro Litvínovice a Šindlový Dvory. V generelu jsou navržena opatření na odvedení dešťových vod tak, aby nedocházelo při povodních a záplavách k zahlcení jednotné kanalizace.

Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s.

Stávající stav je vyhovující i pro další sledované období.

Ve výhledu se počítá s rozšířením splaškové kanalizace do oblasti nové zástavby v rozsahu cca 550 m.