

3102_051_00 Olešník**Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice - Hydroprojekt, listopad 1997

Obec Olešník (415.00 – 439.00) se nachází cca 17 km severně od města České Budějovice. V obci je trvale hlášeno 551 obyvatel. Obec předpokládá do budoucna mírný nárůst počtu obyvatel.

Vodovod

Obec Olešník má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, na který je napojeno 95 % trvalých obyvatel a 70 % rekreantů.

Olešník je napojen na vodovod Zliv - Olešník - Dříteň, Purkarec z vodojemu Chlum 300 m³ (472.00/468.00). Na zásobním řadu je vybudována ČS Olešník.

Rozvodným řady v obci jsou z LT 100 v délce 3,5 km a IPE 110 v délce 200 m, částečně i z azbestocementu. V obci je 169 vodovodních přípojek.

Zdrojem požární vody jsou rybníky v blízkosti obce.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Je nutné provést postupnou rekonstrukci vodovodních řadů. Výměna azbestocementových řadů proběhne v roce 2004.

Je navrženo prodloužení vodovodních řadů do oblasti plánované zástavby v délce cca 800 m DN 80 – 100.

Kanalizace

Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť a ČOV. Na kanalizaci jsou napojeny přepady ze septiků téměř od 100 % obyvatel. Recipientem je Olešnický potok.

Délka jednotné kanalizace je cca 4300m.

ČOV Olešník byla uvedena do provozu v roce 2009. Na pozemku pč. 309/2 (PK 484/6) v k.ú. Olešník. Na ČOV byla napojena stávající jednotná kanalizace. Kapacita ČOV je 600 EO.

Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s.

Po vybudování ČOV Olešník je kanalizační systém obce vyhovující a zůstane do budoucna zachován. Plánuje se rozšíření kanalizace do oblasti nové zástavby v délce cca 350 m.