

3102_059_03 Plástovice

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice - Hydroprojekt, listopad 1997

Obec Plástovice (389.00 – 399.50) je místní částí obce Sedlec a nachází se cca 1 km jihovýchodně od ní. V obci je trvale hlášeno 92 obyvatel. Obec předpokládá do budoucna stagnaci v počtu obyvatel.

Vodovod

V místní části Plástovice je od r. 1992 vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Na vodovod je napojeno 68 % obyvatel. Obyvatelé nenapojení na vodovod jsou zásobováni pitnou vodou z domovních studní. Množství vody ve studních a její kvalita není známa.

Obec Plástovice je napojena na vodárenskou soustavu Římov z řady z vodojemu Včelná 36000 m³ (462.00/457.00).

Zásobní řad je z PVC 160, rozvodné řady jsou v délce 1200 m.

Zdrojem požární vody jsou hydranty osazené na vodovodu, místní část leží poblíž Plástovického rybníka.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s., jeho vlastníkem je obec Sedlec.

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. V budoucnosti je navržena rekonstrukce vodovodní sítě.

Kanalizace

Obec má centrální ČOV s kapacitou 150 EO a kompletně novou splaškovou kanalizaci o celkové délce cca 1 400 m DN 300 – 400 vybudovanou v roce 2007.

Dešťové vody jsou odváděny stokami původní kanalizace a systémem struh a propustků do stoky vedoucí do Plástovického rybníka.

Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s., vlastníkem je obec Sedlec

Kapacita i stav kanalizace je vyhovující, v nejbližší době se nepředpokládá další investice.