

**3104\_008\_01 Bělčovice****Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Osobní jednání na OÚ Dešná - slečna Šindelářová, paní Veselá

Bělčovice (530 m.n.m) jsou místní částí obce Dešná. V místní části je trvale hlášeno 39 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna pokles počtu obyvatel z důvodu malé pracovní příležitosti..

**Vodovod**

Místní část Bělčovice nemá vybudovaný vodovod. Obyvatelé jsou zásobováni vodou z vlastních studní. Množství vody v domovních studních je dostatečné, kvalita vody není známa.

V místní části slouží jako zdroj požární vody návesní rybník.

\*\*\*\*\*

Navrhuje se vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu v místní části Bělčovice. Zdroje pro vodovod je třeba vybudovat – provést průzkumný vrt a vrt vystrojit. Variantně je možno ověřit využití bývalých zdrojů JZD.

V blízkosti vrtů je navrženo vybudování ČS, voda bude čerpána přívodním řadem DN 80 délky cca 850 m do navrhovaného VDJ. VDJ je navržen o objemu 30 m<sup>3</sup>, součástí VDJ je úpravny vody. Délka navrhovaného zásobního řadu (VDJ – Bělčovice) DN 100 je cca 500 m, délka rozvodných řadů DN 80 v obci je cca 150 m.

Vodní zdroj bude využit i pro zásobování místní části Chvalkovice.

**Kanalizace**

Místní část Bělčovice nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Všechny odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do potoka procházejícího obcí.

\*\*\*\*\*

S ohledem na velikost místní části (39 trv. hl. obyvatel) není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.

V roce 2010 se předpokládá, že veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Písečné nebo navrhované ČOV Dešná.