

3104_008_05 Plačovice

Podklady

- Osobní jednání na OÚ Dešná - slečna Šindelářová, paní Veselá
- Dotazník s údaji o demografickém vývoji místní části, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Vodovod Plačovice, obec Dešná (Státní statek Nová Bystřice, ing. Florián, 1988)

Plačovice (465 m.n.m.) jsou místní částí obce Dešná. V místní části Plačovice je trvale hlášeno 33 obyvatel. Obec předpokládá do budoucna stagnaci v počtu obyvatel.

Vodovod

Místní část Plačovice má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Jedná se o zásobní řad z obce Dešná (napojení na vodovod Dešná) a o rozvodné řady v místní části Plačovice. Na vodovod je napojeno 100% trvale bydlících obyvatel. Místní část Plačovice nemá žádné přechodně bydlící obyvatele.

Zásobní řad (obec Dešná – místní část Plačovice) je z PVC 90 a jeho celková délka je 492 m. Byl vybudován v roce 1989. Zásobní řad vychází z armaturní předávací šachty, která se nachází na okraji obce Dešná.

Zdroj vody, úpravna, vodojem - viz Dešná.

Rozvodné řady jsou z PVC 90 o celkové délce cca 346 m. Přípojek v místní části je 10, jsou z PVC 50, o celkové délce cca 32 m.

Vodovod byl uveden do provozu v roce 1989, nejsou známy žádné závažné poruchy a komplikace v provozu. Stav vodovodu je uspokojivý.

Zdrojem požární vody je návesní nádržka.

Provozovatelem vodovodu je obec Dešná.

Systém zásobování vodou v místní části se nebude v budoucnu měnit, nepočítá se s žádnými dalšími přípojkami v obci. Kromě běžných oprav a údržby se nepočítá s žádnou významnou investicí.

Kanalizace

V místní části Plačovice je vybudována jednotná kanalizační síť uvedená do provozu v roce 1989. Místní část Plačovice je zcela odkanalizovaná. Na kanalizační síť je připojeno 75% trvale žijících obyvatel. Všichni připojení odvádí odpadní vody přes septiky přímo do kanalizace, zbývající obyvatelé mají vyvážecí jímky.

Místní část nemá ČOV.

Recipientem je Uherčický potok (ČHP 4-14-02-033) - výust' v Dešné (viz Dešná).

Kanalizace byla zřízena v roce 1989 společně s vodovodní sítí. Potrubí bylo uloženo ve společném výkopu s vodovodem. Odpadní vody jsou přivedeny sběračem vedeným v trase zásobního vodovodního řadu do obce Dešná a zde jsou napojeny do kanalizační sítě obce Dešná.

Kanalizační sběrače jsou provedeny z betonového potrubí v dimenzi DN 300. Délka kanalizačních sběračů přibližně odpovídá délce vodovodní sítě, tj. celkem cca 840 m.

Kanalizačních přípojek je v Plačovicích 8 v dimenzi DN 150. Vybudovány byly v roce 1989.

Technický stav kanalizace je uspokojivý, při přívalových deštích je kapacita dostatečná.

Celou kanalizační síť vlastní a provozuje obec Dešná.

Obec v současnosti neplánuje žádné investice do kanalizace v Plačovicích, neuvažuje o její rekonstrukci ani rozšíření. Čištění odpadních vod bude vyřešeno vybudováním ČOV v Dančovicích (viz Dešná a Dančovice).