

3104_009_00 Dobrohošť

Podklady

- Nebyl obdržán Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Povolení OÚ Jindřichův Hradec k vypouštění odpadních vod (ŽP 1567 93/94 -214 No)

Dobrohošť (510 m.n.m) se nachází 3,5 km východně od Dačic. V obci je trvale hlášeno 44 obyvatel (rok 2001).

Vodovod

Obec Dobrohošť nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobováni vodou z vlastních studní. Množství vody ve studních a její kvalita nejsou známy.

V místní části slouží jako zdroj požární vody rybník.

Navrhuje se vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu v obci. Zdrojem pro vodovod je navrhován skupinový vodovod Landštejn, přes čerpací stanici Dačice. Zásobní řad do obce Dobrohošť bude napojen ve vodoměrné šachtě na vodovodní řad Dačice – Budíškovice (PE 150). Na výtlačném řadu do Budíškovic je již vysazena odbočka.

Pro zásobování obce Dobrohošť je nutné vybudovat na zásobovacím řadu do obce ATS s akumulací. Délka navrhovaného zásobního řadu DN 80 je cca 600 m, celková délka rozvodných řadů DN 80 v obci je cca 300 m.

Kanalizace

Obec Dobrohošť má v současnosti zřejmě nekompletní kanalizační síť, jejíž dokumentace nám není k dispozici.

Obec Dobrohošť má platné povolení k vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace (platnost do roku 2005).

Vzhledem ke stáří kanalizace a k omezené platnosti povolení o vypouštění odpadních vod (rok 2005) se navrhuje vybudovat novou splaškovou kanalizační síť a napojení této kanalizace na místní část Bílkov, délka sběrače cca 1000 m DN 300. Odtud bude kanalizace napojena na centrální ČOV Dačice.

Stávající kanalizační síť doporučujeme použít jen pro odvod dešťových vod.