

**3104\_019\_03 Nové Hobzí****Podklady**

- Osobní jednání na OÚ Staré Hobzí - pan ing. Štibich
- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Územní plán Staré Hobzí (zpracovatel Urbanistické středisko Brno, s.r.o., 2002)

Nové Hobzí (445m.n.m) je místní částí obce Staré Hobzí, rozkládá se podél řeky Moravská Dyje. V místní části je trvale hlášeno 12 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna stagnaci v počtu obyvatel.

**Vodovod**

V místní části Nové Hobzí není vybudován vodovod. Obec Staré Hobzí zřídila v minulých letech na vlastní náklady vrtané studny pro všechny trvale bydlící obyvatele. Hloubka vrtů se pohybuje kolem 24 m.

Zdrojem požární vody je řeka Moravská Dyje.

\*\*\*\*\*

S ohledem na velikost této místní části a její malý rozvoj a vzhledem k tomu, že obec zřídila vrtané studny se neuvažuje s výstavbou vodovodu s centrálním zdrojem. Obyvatelé budou využívat i nadále stávající individuální zdroje pitné vody.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu ve využívaných studních. V případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce 376/2000 Sb. – Pitná voda, bude vhodné využít individuální úpravu vody nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

**Kanalizace**

Místní část Nové Hobzí má veřejnou kanalizaci, jejímž vlastníkem je obec. Na kanalizaci je připojeno 90 % z trvale a 90 % z přechodně bydlících obyvatel. Ostatní obyvatelé nepřipojení na kanalizaci mají vyvážecí jímky.

Místní část Nové Hobzí nemá ČOV.

Recipientem je řeka Dyje. Kanalizace má celkem pět výústí. Nelze v pravém slova smyslu hovořit o kanalizační síti. Jedná se vždy o úsek sběrače pro napojení několika objektů s vyústěním do řeky Dyje protékající středem obce. Povolení k vypouštění odpadních vod není k dispozici.

Technický stav kanalizace není zmapován, byla prováděna po částech, dle potřeby a většinou svépomocí.

Provozovatelem kanalizace je obec Staré Hobzí.

\*\*\*\*\*

Územní plán obce Staré Hobzí předpokládá vybudování kořenové čistírny odpadních vod s kapacitou 100 EO s napojením kanalizace na tuto ČOV. Vybudování ČOV souvisí s plánovanou výstavbou rekreačního zařízení.

Návrh ČOV nebyl po technické stránce podrobněji rozpracován.

V souvislosti s výstavbou ČOV a napojení kanalizace na tuto ČOV se navrhuje vybudování kanalizace do neodkanalizovaných částí obce v délce cca 300 m.