

3104_007_13 Prostřední Vydří

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Podklady poskytnuté VaK J. Čechy a.s.

Prostřední Vydří je místní částí města Dačice. K 1.1. 2010 je zde hlášeno 52 trvale bydlících obyvatel. Průměrná nadmořská výška: 505 m n. m. Město předpokládá do budoucna stagnaci počtu obyvatel. V obci není větší hospodářská činnost ani občanská vybavenost

Vodovod

V místní části Prostřední Vydří není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou z domovních studní. Množství vody ve studních a její kvalita není známa.

Zdrojem požární vody v obci jsou návesní rybníky.

V místní části se navrhuje vybudování vodovodu s napojením na skupinový vodovod Řečice - Dačice.

V současné době je již propojen Velký Pěčín na skupinový vodovod Řečice – Dačice a je bilančně posuzováno připojení Prostředního Vydří na vodovod Velký Pěčín. Délka navrhovaného přívodního řadu DN 80 z Velkého Pěčína do Prostředního Vydří je cca 2,2 km, délka navrhovaných rozvodných řadů DN 80 v místní části Prostřední Vydří je cca 500 m. Pro zajištění tlaku v síti je třeba vybudovat ATS.

Variantně se uvažuje o napojení místní části Prostřední Vydří přímo na vodovod Řečice - Dačice u obce Řečice s trasou přes nebo kolem místní části Lipová.

Kanalizace

Kanalizační síť v místní části Prostřední Vydří je jednotná, o délce cca 0,8 km a je ukončena centrálním septikem. Přepad ze septiku je zaústěn do bezejmenného potoka. Odkanalizováno veřejnou kanalizací je cca 60 % obytných budov.

V obci se nevyskytuje žádný větší průmyslový producent. Na kanalizaci je napojeno 19 přípojek o celkové délce cca 280 m.

Recipientem je bezejmenná vodoteč (ČHP - 4-14-01-023).

Vlastníkem kanalizační sítě je město Dačice.

Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s.

Stávající systém odkanalizování je nevyhovující.

V místní části je navrženo vybudovat malou ČOV na 75-100 EO s přívodním vedením délky cca 250 m, které je napojeno na stávající kanalizaci před vyústěním do recipientu.

Variantním řešením je napojení kanalizace na cca 1600 m vzdálenou ČOV Kostelní Vydří, nebo přestavba stávajících jímek a septiků na domovní ČOV (decentrální čištění)