

3104_003_03 Vesce

Podklady

- Nebyl obdržén Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Osobní jednání na OÚ Budíškovic
- Podklady poskytnuté VAK JČ

Vesce (500 m.n.m.) jsou místní částí obce Budíškovic. V místní části Vesce je trvale hlášeno 100 obyvatel (rok 2010).

Vodovod

Vodovod pro veřejnou potřebu v místní části Vesce je napojen na skupinový vodovod Landštejn z jeho koncového bodu v Dačicích. Ve vodojemu Dačice – Jemnický je umístěno horizontální čerpadlo, které slouží k zvyšování tlaku v přírodním řadu. Ten je od vodojemu veden východním až k samotě (myslivně), kde je umístěn vodojem Budíškovic. Za vodojemem pokračuje řad až do Budíškovic. Z koncového řadu v Budíškovicích je napojen přírodní řad do Vesců, který plynule ve Vescích přechází do rozvodné sítě.

Vodovod Vesce tvoří přírodní řad Budíškovic-Vesce DN 100 o délce 1410 m z roku 1990 a rozvodný řad DN 80 o délce 1216 m z roku 1990. Vodovod zásobuje v současné době 75 osob. Roční spotřeba vody činí 6,0 tis.m³. Přípojek je v současné době 23 v celkové délce cca 400 m.

Zdrojem požární vody je požární nádrž a rybník v blízkosti obce.

Vodovod provozuje ČEVAK a.s.

System zásobování pitnou vodou se nebude zásadně měnit ani v budoucnosti. Při případném nárůstu připojených obyvatel na vodovod se navrhuje rozšíření rozvodné vodovodní sítě. Předpokládá se pouze minimální obnova vodovodu, např. výměna šoupat, hydrantů apod.

Kanalizace

V místní části Vesce není vybudována veřejná kanalizace. Všechny odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky nebo na ČOV.

Navrhuje se v místní části Vesce vybudovat kompletní splaškovou kanalizační síť délky cca 900 m (DN 250 – 300) a napojit ji na navrhovanou ČOV s kapacitou 150 EO.