

3104_016_02 Urbaneč**Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Osobní jednání na OÚ Peč - paní Hronová

Urbaneč (510 m.n.m) je místní částí obce Peč. V místní části je trvale hlášeno 35 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna stagnaci počtu obyvatel. Součástí místní části je chatová osada (30 chat).

Vodovod

Místní část Urbaneč nemá vybudovaný vodovod. Obyvatelé jsou zásobováni vodou z vlastních studní. Množství vody v domovních studních je dostatečné, kvalita vody je dobrá. V místní části slouží jako zdroj požární vody rybník.

V místní části Urbaneč je navrženo vybudování vodovodu. Zásobování místní části pitnou vodou bude provedeno napojením na skupinový vodovod Landštejn. Zásobní řad pro místní část Urbaneč bude napojen ve vodoměrné šachtě na vodovodní řad v obci Peč. Obec Peč je napojena na skupinový vodovod Landštejn přes zemní vodojem Peč o objemu 100 m³. Délka navrhovaného zásobního řadu DN 80 z obce Peč do místní části Urbaneč je cca 1,5 km, celková délka rozvodných řadů DN 80 je cca 400 m.

Rekreanti v chatách budou i nadále využívat stávající individuální zdroje pitné vody. Trvale je však třeba sledovat kvalitu ve využívaných studních. V případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce 376/2000 Sb. – Pitná voda, bude vhodné využít individuální úpravu vody nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Kanalizace

Místní část Urbaneč nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Všechny odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky (vzdálenost cca 2 km).

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do potoka procházejícího obcí.

S ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod.

V roce 2010 se předpokládá, že veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Peč nebo na ČOV Dačice.