

3104_008_06 Rancířov**Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Osobní jednání na OÚ Dešná - slečna Šindelářová, paní Veselá

Rancířov (470 m.n.m) je místní částí obce Dešná. V místní části je trvale hlášeno 136 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna pokles počtu obyvatel z důvodu malé pracovní příležitosti.

Vodovod

Místní část Rancířov nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobováni vodou z vlastních studní. Množství vody v domovních studních je dostatečné, kvalita vody není známa.

V místní části slouží jako zdroj požární vody rybník.

Vzhledem k velikosti místní části Rancířov (136 obyvatel) je navrženo vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu.

Zdrojem pitné vody je navrhován vrt v jižní části místní části Rancířov č.4602. V blízkosti vrtů bude vybudována ČS a výtlačným řadem DN 80 délky cca 800 m by byla voda čerpána do navrhovaného VDJ o objemu 50 m³ (505 m.n.). Zde se navrhuje zřídit i úpravnu vody. Místní část by byla zásobována gravitačně z VDJ. Délka navrhovaného zásobního řadu DN 100 je cca 1300 m, celková délka navrhovaných rozvodných řadů v obci DN 80 je cca 900 m. VDJ Rancířov bude sloužit i pro zásobování místní části Hluboká.

Kanalizace

Místní část Rancířov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Všechny odpadní vody jsou pravděpodobně zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Navrhuje se vybudovat v místní části Rancířov splaškovou kanalizaci o délce cca 1200 m DN 300 – 400 a ČOV s kapacitou 200 EO, na kterou by se přívodním řadem délky cca 1000 m (přes čerpací stanici s výtlačkem cca 500 m) mohla napojit i místní část Hluboká.